



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Typ obudowy: XL3-400
Stopień ochrony: IP 40
Stop. odporn. mech. IK: 08
Klasa ochronności: I
Układ sieci: TN-S
Napięcie znamion.: 400V AC
Prąd znamionowy In: 400A
Prąd zwarciový ipk: 6kA
Montaż: Montaż podtynkowy



PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PROJEKTANT:
MGR INŻ. ARKADIUSZ BUKALSKI
UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0542/PW0E/14

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. JANUSZ SZYMKOWIAK
UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0282/PW0E/15

PODPIS:

PODPIS:

PROJEKT:
PRZEBUDOWA I ZMIANASPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
OSWIATOWO-MIESZKALNEGO NA POTRZEBY SWIETLICY SOLECKIEJ WRAZ Z
CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ I TERMOMODERNIZACJĄ
Zagórze 37, 96-128 Słupia,
Identyfikator GZalki:
101509_2.0010.341/1,101509_2.0010.341/2,101509_2.0010.341/3,101509_2.0010.340/1

INWESTOR:
GMINA SŁUPIA
Słupia 136, 96-128 Słupia

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT:
SCHEMAT TABLICY
TG

DATA:
11.2024
SKALA:
—

NR RYS./NR ARKUSZA
E.06/6