

Uwagi:

Rozdzielnica podtynkowa z drzwiami 6x24 mod.
Klasa ochronności I
Stopień ochrony IP43
Zasilanie od dołu, odpływy do góry
Wyposażenie do zabudowy szeregowej
Wszystkie aparaty – wytrzymałość zwarciowa 6kA

Moc zainstalowana	Pi= 23,20 kW
Moc szczytowa	Ps= 6,15 kW
Prąd znamionowy	In= 9,50A
Sieć zasilająca TN-S	
Instalacja odbiorcza TN-S	

ARCHIVISION
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION"
96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARKADIUSZ BUKALSKI UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0542/PWOE/14	PODPIS:	PROJEKT: PRZEBUDOWA I ZMIANASPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚWIATOWO-MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ŚWIETLICY SOŁECKIEJ WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ I TERMOMODERNIZACJĄ Zagórze 37, 96-128 Słupia, identyfikator działki: 101509_2.0010.341/1,101509_2.0010.341/2,101509_2.0010.341/3,101509_2.0010.340/1	STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	TEMAT: SCHEMAT TABLICY TKU	DATA: 11.2024	SKALA: –
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. JANUSZ SZYMKOWIAK UPR. BUD. NR EWID. MAZ/0282/PWBE/15	PODPIS:	INWESTOR: GMINA SŁUPIA Słupia 136, 96-128 Słupia	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		NR RYS./NR ARKUSZA E.08/1	