



OZNACZENIA:

- proj. uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 30x4 układana na głębokości min. 0,6m i odległości min 1m od budynku
- proj. zwody poziome FeZn Ø 8mm układane na wspornikach
- proj. zwody odprowadzające FeZn Ø 8mm prowadzone w elewacji w rurkach odgromowych gr. min. 4mm i zakończone studnią probierczą w ziemi
- proj. wyprowadnie z bednarki FeZn 30x4 do szyny GSU przy TG oraz złącza ZK-POŻ
- proj. iglica szczytowa/gąsiorowa h=1,5m z drutu aluminiowego Ø min. 12mm
- proj. połączenie skręcane - złącze krzyżowe drut-drut w ocynku ogniowym

TEMAT / ASPECT:	PRZEBUDOWA I ZMIANASPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚWIATOWO-MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ŚWIEŁICY SOLECKIEJ WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBUDOWĄ I TERMOMODERNIZACJĄ Zagórze 37, 96-128 Słupia, 101509_2.0010.3411/1,101509_2.0010.3412, 101509_2.0010.3413,101509_2.0010.3401/1			
INWESTOR:	GMINA SŁUPIA Słupia 136, 96-128 Słupia			
PROJEKT:				
PROJEKTANT:	PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, UL. PIŁSUDSKIEGO 17, TEL.: 502 591 447 MGR INŻ. Arkadiusz Bukalski UPR. NR MAZDZCZP/0001/14 W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ			
Tytuł rysunku:	Plan instalacji odgromowej - rzut dachu			NR RYS:
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	SKALA:	1:50	E.04
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	DATA:	listopad 2024	