

Krosno Odrzańskie, dnia 25.08.2025 r.

ZM/MCH/WEO25P161904/2025
Uzgodnienie nr MU-181/2025

Gmina Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin

Dotyczy: Uzgodnienia pod względem kolizji z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami elektroenergetycznymi średniego napięcia SN i niskiego napięcia nn. budowy drogi gminnej na działkach nr 205/5 oraz 233, obręb 0012 Gębice w m. Gębice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.08.2025 r., Rejon Dystrybucji Krosno Odrzańskie informuje, że projektowaną budowę drogi gminnej z uwzględnieniem naszych istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia nn 0,4 kV oraz linii średniego napięcia SN 15 kV- uzgadniamy pod warunkami:

1. Posadowienie krawężników, obrzeży oraz oporników na obramowaniu zjazdów, chodników i nawierzchni drogi należy wykonać w odległości nie mniejszej niż 0,5 m w rzucie pionowym od naszych słupów linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4 kV wykazanej geodezyjnie na na przedłożonym do uzgodnienia projekcie zagospodarowania terenu.
2. Przed rozpoczęciem prac w pobliżu istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia SN 15kV, należy z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomić Rejon Dystrybucji w Krośnie Odrzańskim w celu uzgodnienia ewentualnych wyłączeń linii napowietrznej średniego napięcia SN 15kV oraz należy przedstawić szczegółowy harmonogram prac. Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem służb energetycznych ENEA Operator Sp. z o.o., oraz w oparciu o „Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” i Polską Normę.
3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi średniego napięcia SN 15kV w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż 5 metrów oraz linią napowietrzną niskiego napięcia nn 0,4kV w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż 3 metry.

Uzgodnienie ważne jest 1 rok.

Załączniki:
- PZE - 1
Kopia:
MU/ZM –a/a

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Krosno Odrz.
Dział Majątku Słotowego
Kierownik
Marek Pietrus