

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 22 444 33 33, faks 81 445 21 33

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 81 44 52 271, 81 44 52 215
lublin@psgaz.pl

Gmina Kraśniczyn
ul. Kościuszki 21
22-310 Kraśniczyn

Wasz znak: -
Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.113Z.1.23

Lublin, 12.09.2023 r.

Dot.: uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku z planowaną inwestycją budową drogi gminnej nr 110051L od km 0+004,50 do km 0+925,50 w m. Brzeziny gm. Kraśniczyn

W odpowiedzi na wniosek *Tomasza Szokało* z dn. 21.08.2023 r. w sprawie określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji drogowej w rejonie jw. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy planowaną inwestycję budowy drogi gminnej nr 110051L w m. Brzeziny gm. Kraśniczyn, zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem projektowym – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej.
2. Informujemy, że w rejonie inwestycji zlokalizowana jest istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia dn110 PE – jedno przejścia poprzeczne pod planowaną jezdnią.
3. Należy zachować istniejące przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.
4. Zwracamy uwagę, by odległość pionowa mierzona od górnej ścianki gazociągu do powierzchni jezdni wynosiła nie mniej niż 1,0 m, a do dolnej warstwy podbudowy nie mniej niż 0,5 m. W przypadku niezachowania minimalnej odległości pionowej należy wystąpić o niezależne warunki techniczne przebudowy gazociągu.
5. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozbiórki nawierzchni nad gazociągiem w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
6. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

7. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię w Chełmie – ul. Piwna 5, 22-100 Chełm, email: gazownia.chelm@psgaz.pl.
8. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni.
9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.
10. Przypominamy, że wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie gazociągów należy uzgadniać w OZG w Lublinie.
11. Niniejsze warunki są ważne jedynie z załącznikiem graficznym – mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz profile.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Katarzyna Gajewska-Daszyńska, tel. 81 44 52 271, e-mail: katarzyna.gajewska-daszynska@psgaz.pl

Z poważaniem

Do wiadomości:

- Tomasz Szokało, Staw Noakowski 84B, 22-413 Staw Noakowski
- Gazownia w Chełmie w.e.
- ZMDZ a/a

Załącznik:

- Mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu – 1 szt.
- Profile – 2szt.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.