

Chełm, 20 lutego 2026 r.
L. dz. 1081 RM/1065/2026
Egz. nr 1

Droga Development Sp. z o.o.
Ul. Polna 34i
23-400 Biłgoraj

Dotyczy: Uzgodnienie projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 104970L w miejscowości Bończa, gmina Kraśniczyn”

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2026r. Rejon Energetyczny Chełm, **uzgadnia pozytywnie** pod względem bezkolizyjności z urządzeniami elektroenergetycznymi dokumentację projektową: „Przebudowa drogi gminnej nr 104970L w miejscowości Bończa, gmina Kraśniczyn” z uwagami:

1. Przewidzieć do dalszej eksploatacji istniejące napowietrzne i kablowe linie niskiego napięcia przebiegające w zakresie opracowania.
2. Zachować minimalną wymaganą przepisami głębokość ułożenia linii kablowych nN.
3. W bezpośrednim sąsiedztwie linii kablowych nN prace prowadzić ręcznie.
4. W przypadku odkopania miejsca skrzyżowania na kabel elektroenergetyczny należy założyć dwudzielną rurę ochronną. Po jej założeniu miejsce kolizji należy zgłosić do RE Chełm celem odbioru przed zasypaniem.
5. Planowana budowa drogi nie spowoduje pogorszenia wysokości zawieszenia przewodów nad drogą i przekroczenia skrajni drogowej.

6. Zabrania się wykonywania prac sprzętem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji (np.: dźwigi, podnośniki) w pobliżu czynnej linii nN w odległości mniejszej niż 3m
7. Nadzór techniczny Inwestor zapewni we własnym zakresie. Po zakończeniu realizacji ww. zadania, zgłosić do odbioru w RE Chełm celem oceny skrzyżowań z liniami elektroenergetycznymi.


PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamość
Rejon Energetyczny Chełm
Z-ca Dyrektora
Marcin Karpiuk
podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat
 2. Egzemplarz nr 2 – a/a
- Wykonał: RM/Dominik Marczuk