

Brójce, dnia 12.11.2025 r.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
W BRÓJCACH  
95-006 Brójce 46  
tel. 42 214-03-16 fax 42 214-01-68

Inwestor: **Gmina Brójce**  
**Brójce 39**  
**95-006 Brójce**

**WYMAGANIA TECHNICZNE Nr 23/2026**  
**na modernizację wodociągu zlokalizowanego w Kurowicach ul. Rządowa między drogą**  
**wojewódzką 714 , a drogą wojewódzką 713.**

Zakład Usług Komunalnych w Brójcach informuje, że modernizacja wodociągu, jest możliwa z istniejącego wodociągu Dn 150 usytuowanego w pasie drogowym drogi gminnej , przy spełnieniu niżej wymienionych warunków:

- Wymienić nawiertkę DN 150 typu NS 160/32 NOR+ dokręcenie zasuwy z uszczelnieniem miękkim 32 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną.
- Wymiana hydrantów + zasuwy przy hydrantach.
- Wymiana trójników na sieci przy hydrantach.
- Wymiana przyłączy pod drogą do granicy działki wraz z rurą osłonową 63 mm.
- Dołożenie brakujących nawiertek i zasuw.
- Elementy przyłącza zgrzewane elektrooporowo.

Trasę przyłącza oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką metaliczną ułożoną 20÷30 cm nad rurociągiem przyłącza

- Termin realizacji robót należy uzgodnić w Zakładzie Usług Komunalnych w Brójcach.
- Prowadzone prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas kopania w okolicy uzbrojenia podziemnego wod-kan, z powodu możliwych rozbieżności usytuowania na mapach i w terenie
- Podłączenie przyłącza do istniejącego wodociągu należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach
- Odbiór techniczny wykonanych robót zostanie przeprowadzony przed zasypaniem wykopu przez uprawnionego pracownika Zakładu Usług Komunalnych w Brójcach.
- W trakcie odbioru inwestor winien przekazać pełną dokumentację inwentaryzację wykonanego przyłącza pod rygorem nieważności odbioru.
- Wybudowane przyłącze będzie stanowiło własność odbiorcy wody (inwestora)

**Niniejsze wymagania tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania**

Otrzymują:

1. Inwestor:
2. a/a

Piotr Popek  
starszy specjalista ds. technicznych  
Zakład Usług Komunalnych w Brójcach

Kierownik Zakładu  
Usług Komunalnych w Brójcach  
mgr Agata Gądziak