

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

**Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim**  
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
tel. (062) 769 5390,  
**gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl**

**DOBROMIR MAREK**  
**TODO-ARCHITEKCI**  
**ul. Wrzosowa**  
**63-410 Gorzyce Wielkie**

Wasz znak:  
Nasz znak: PSGPO.0108.763.064.2023

Ostrów Wielkopolski, 12.10.2023

Dotyczy: **Przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny.**

Lokalizacja przedsięwzięcia:  
Województwo: **Wielkopolskie**  
Gmina: **Ostrów Wlkp.**  
Miejscowość: **Ostrów Wlkp.**  
Ulica: Wolności  
Działka: **ob. 0070 - 16/2, ob. 0069 - 28/5**

W odpowiedzi na Zlecenie w sprawie j. w. przesyłamy jeden komplet mapy z zaznaczoną istniejącą siecią gazową. Uzgadniamy projektowany budynek przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu/przyłączy przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osią gazociągu/przyłączy ustalających rzeczywistą trasę gazociągu/przyłączy oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę. **Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. ISTNIEJĄCĄ SIEĆ GAZOWĄ NISKIEGO CIŚNIENIA STAL DN 50 / WKREŚLONO NA MAPIE KOLOREM ŻÓŁTYM, rok budowy 1983.**

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z *Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z 2013r.) szerokość strefy kontrolowanej*, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu dla budynków wynosi 3,0m. (po 1,5m na stronę od osi gazociągu).

2. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.
3. W miejscach zbliżeń z gazociągami należy zachować normatywną odległość zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640 stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem. **W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.**

4. Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu, nie naruszały istniejącej sieci gazowej i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej.  
Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz podczas zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.
  5. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowania z siecią gazową, stosując zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem (Dz. U. z 2013 poz. 640).  
Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu.
  6. Nadzór nad pracami jest usługą odpłatną. Cennik Usług Pozataryfowych zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem <https://www.psgaz.pl/cenniki>. Zlecenie nadzoru nad pracami należy kierować do jednostki eksploatującej wydającej uzgodnienie tj. właściwej Gazowni.
  7. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. GAZOWNIA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
8. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z poważaniem

Marta.Jarmuz

Elektronicznie podpisany przez  
Marta.Jarmuz  
Data: 2023.10.12 10:46:44 +02'00'

Sprawę prowadzi:  
Marta Jarmuz 607 664 065

Załączniki:  
- złożone opracowanie  
Do wiadomości:  
- a/a

