



OZNACZENIA:

- projektowana instalacja gazu
- szafka gazowa na gazomierz
- rura osłonowa
- podgrzewacz gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 17 kW
- wentylacja
- projektowane nawiewniki okienne
- projektowana kratka nawiewna w drzwiach o wymiarach 440mmx120mm (min. przekrój nawiewy 220cm²)

UWAGA:

- Okna wyposażać w listwy wentylacyjne, w ramach okiennych, o długości min. 390mm.
- Minimalna kubatura pomieszczenia, w którym wolno zlokalizować podgrzewacz gazowy z zamkniętą komorą spalania to 6,5 m³. Warunek został spełniony.
- W przypadku wystąpienia kolizji z niezainwestowanym przewodem istniejącego uzbrojenia budynku, należy te kolizje rozwiązać na etapie budowy z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm.
- Przewody instalacji gazowej prowadzić natynkowo pod stropem ponad innymi instalacjami, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować na żółto.
- Przed podgrzewaczem gazowym należy zamontować filtr gazu i zawór kulowy Dn 20mm.
- Rury osłonowe na instalacji gazowej należy wyprowadzić na minimum 2,0cm z każdej strony ściany.

Wymagania kubaturowe lokal nr 2:

- Kubatura pomieszczenia łazienki (A=4,03m²;H=2,78m)- 11,20 m³ jest wystarczająca do zamontowania podgrzewacz gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy 17 kW.
- Kubatura pomieszczenia kuchni (A=1,6,95m²;H=2,78m) - 47,12 m³ jest wystarczająca do zamontowania kuchni gazowej o mocy 5 kW.

Wymagania kubaturowe lokal nr 2A:

- Kubatura pomieszczenia łazienki (A=4,66m²;H=2,50m)- 11,65 m³ jest wystarczająca do zamontowania podgrzewacz gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy 17 kW.
- Kubatura pomieszczenia kuchni (A=12,72m²;H=2,50m) - 31,80 m³ jest wystarczająca do zamontowania kuchni gazowej o mocy 5 kW.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		M.projekt Maciej Tkaczyk, 75-430 Koszalin, ul. Wioska 3	
RODZAJ DOKUMENTACJI		NIP: 689-223-26-80, REGON: 321001778, TEL: 694-139-604	
PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO CELEM WYDZIALENIA		DWOCH LOKALI W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. SZKOŁNA 19 W SZCZECINKU	
PROJEKTOWAŁ: (br. sanitarno)		Temat: Przebudowa instalacji gazu	
mgr inż. Maciej Tkaczyk		Rzut piętra	
upr. ZAP/0206/P005/10		Adres: Szczecinek ul. Szkolna 19	
		dz. nr 989 obr. Szczecinek 0013	
		321501_1.0013.989	
		Obiekt: Budynnek mieszkalny wielorodzinny	
		Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinku	
		78-400 Szczecinek, ul. Ciesłaka 6B	
		Data: 07.23	
		Skala: 1:50	
		Nr rys.: 5	