

# PROJEKT TECHNICZNY

budowy oświetlenia ulicy Rolniczej w Radomiu na działkach nr 171/1, 172/1, 173/1, 174, 175, 176/1, 176/2, 176/3, 177/1, 177/3, 177/4, 178/1 – obręb 0121

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI

**Działki inwestycyjne:**

Jedn. ewidencyjna: 146301\_1, Miasto Radom

Obręb: 0121 – Godów

Arkusze 129 dz. Nr 171/1, 172/1, 173/1, 174, 175, 176/1, 176/2, 176/3, 177/1, 177/3, 177/4, 178/1

**INWESTOR:**

**Prezydent Miasta Radomia**

w ramach działalności

**Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji**

26-600 Radom; ul. Traugutta 30/30 A

**JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:**

**Zbigniew Kara „E&Z” Pracownia Projektowania i Usług Inwestycyjnych**

**26-600 Radom, ul. Lipska 4/40**

**SPIS ZAWARTOŚCI:**

1. Strona tytułowa	1
2. Oświadczenie	2
3. Opis do projektu oświetlenia	3
4. Plan oświetlenia	- rys 1 15
5. Schemat oświetlenia	- rys 2 16

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

Branża		Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
ELEKTRYCZNA	projektował	mgr inż. <b>Zbigniew Kara</b>	Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych GP-III-8386/66/85	
	sprawił	inż. <b>Marian Mierzwa</b>	Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych WBP-II-K-8386/RA/65/81	

RADOM – listopad 2025 r.

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025.418 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Rolniczej w Radomiu na działkach obręb 0121, dz. Nr – 171/1, 172/1, 173/1, 174, 175, 176/1, 176/2, 176/3, 177/1, 177/3, 177/4, 178/1 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

*Projektant:* mgr inż. Zbigniew Kara  
**Nr upr. GP-III-8386/66/85**

*Sprawdzający:* inż. Marian Mierzwa  
**Nr upr. WBP-II-K-8386/65/81**

RADOM –listopad 2025 r.

# OPIS TECHNICZNY

## 1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny budowy oświetlenia ulicy Rolniczej w Radomiu na działkach obręb 0121, dz. Nr – 171/1, 172/1, 173/1, 174, 175, 176/1, 176/2, 176/3, 177/1, 177/3, 177/4, 178/1.

## 2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- . zlecenie inwestora
- . warunki techniczne oświetlenia
- . aktualne podkłady geodezyjne
- . uzgodnienie w ZUD

## 3. Oświetlenie ulicy

Zgodnie z warunkami nr DO.5071.66.2025/PC projektuje się zasilić oświetlenie z istniejącego oświetlenia ulicy Rolniczej (szafy oświetleniowej). Zamontować słupy stalowe ocynkowane o grubości ścianki 4mm, wysokości 7m na fundamentach betonowych z wysięgnikiem 1,0x0,5x20<sup>0</sup>. Na wysięgnikach zamontować oprawy LED o parametrach podanych poniżej:

- Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
- Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo
- Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie
- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08
- Szczelność komory optycznej – IP66
- Szczelność komory elektrycznej – IP66
- Montaż na wysięgniku o średnicy Ø48-60mm
- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz
- Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 57W
- Ochrona przed przepięciami – 10kV

- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI
- Minimalny strumień świetlny źródeł – 8040lm
- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900 – 4100K
- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
- Klasa ochronności elektrycznej: II
- Oprawa ma posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC
- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009

W słupach montować złącza słupowe izolowane typu IZK z bezpiecznikiem Wts 6A. Od złącza do opraw układać przewody YKY 3x2,5. Masę każdego słupa podłączyć do przewodu ochronno-neutralnego PEN oraz do bednarki FeZn 25x4 układanej razem z kablem YAKXS 4x35.

#### **4. Opinia geotechniczna i warunki posadowienia**

Inwestycja jako obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych. W tej grupie znajdują się wykopy o głębokości 0,8m wykonywane w szczególności przy budowie oświetlenia ulicznego kablami podziemnymi.

Warunki gruntowo-wodne określono jako proste - dla gruntów jednorodnych, zalegających poziomo, które nie obejmują mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia.

W przypadku inwestycji infrastruktury oświetleniowej drogowej warunki gruntowo-wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie przyległym bezpośrednio do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste i piaszczysto- gliniaste.

## **5. Układanie kabli**

Projektowane kable układać bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,7m razem z bednarką FeZn 25x4. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym i drogami kable osłonić rurami z tworzywa o średnicy 110mm o długości po 0,5 m z każdej strony skrzyżowania. Przejścia pod utwardzonymi wjazdami wykonać metodą przecisku sterowanego w rurze SRS 110. Kable układać w ziemi na podsypce z piasku i przykryć folią koloru niebieskiego. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

## **6. Ochrona od porażeń**

Przyjętym systemem dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym jest dostatecznie szybkie wyłączenie napięcia. Masę każdego słupa i oprawy należy ochronić przez połączenie z przewodem ochronno-neutralnym PEN i bednarką układaną razem z kablem.

Wszystkie prace powinna wykonywać osoba - przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym, zapewniające wymaganą jakość robót.

oprac. Zbigniew Kara



# Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A

www.mzdik.pl

## SEKRETARIAT

tel. 48 365-46-52, 48 363-14-51,  
48 363-23-06, fax 48 365-46-51  
e-mail: sekretariat@mzdik.pl

**Dział Organizacyjno-Administracyjny**  
tel. 48 365-46-52 w. 402, 403, 407, 408  
e-mail: kodygen@mzdik.pl

**Dział Inwestycji**  
tel. 48 365-39-94, 48 365-30-43,  
48 365-46-52 w. 202, 205, 208  
e-mail: inwestycje@mzdik.pl

**Dział Utrzymywania**  
tel. 48 365-46-52 w. 206, 207, 209  
e-mail: utrzymanie@mzdik.pl

**Dział Inżynierii Ruchu**  
tel. 48 365-39-92,  
48 365-46-52 w. 103, 109  
e-mail: inzynieria@mzdik.pl

**Dział Czystości i Zieleni**  
ul. Szwedka 103, tel. 48 386-91-65  
e-mail: czystosczielens@mzdik.pl

**Dział Dokumentacji**  
tel. 48 365-46-52 w. 105, 106, 107  
e-mail: dmj@mzdik.pl

**Dział Zarządzania Pasem Drogowym**  
tel. 48 365-48-47,  
48 365-46-52 w. 114, 115, 210  
e-mail: ochronaoscis@mzdik.pl  
Oddział Zarządzania Pasem Drogowym  
tel. 48 365-46-52 w. 113, 201  
e-mail: zpd@mzdik.pl

**Dział Zarządzania Nieruchomościami**  
tel. 48 365-46-52 w. 302, 303, 304, 308  
e-mail: nieruchomosc@mzdik.pl  
Oddział Regulacji Standardów Posażu  
tel. 48 365-46-52 w. 303, 309

**Dział Oświetlenia**  
tel. 48 365-46-52 w. 104, 108  
e-mail: oswietlenie@mzdik.pl

**Dział Przewozów Pasażerskich**  
tel. 48 365-51-41, 48 363-14-53,  
48 365-46-52 w. 310, 311, 312  
e-mail: komunikacja@mzdik.pl

**Dział Taryfowo-Biletowy**  
tel. 48 365-46-52 w. 101, 112  
e-mail: biletowy@mzdik.pl  
Centrala Reklamacyjno-Windykacyjna  
ul. Szwedka 101  
tel. 48 386-90-38 (reklamacje)  
tel. 48 386-91-63 (windykacja)  
e-mail: reklamacje.windykacja@mzdik.pl

**Dział Zamówień**  
tel. 48 365-46-52 w. 305, 306, 307  
e-mail: zamowienia@mzdik.pl

**Dział Kolegowości**  
tel. 48 365-46-52 w. 405, 406, 410  
e-mail: kolegowosc@mzdik.pl

**Dział Informacyjny**  
tel. 48 365-46-50, 365-46-52 w. 514, 515  
e-mail: informacja@mzdik.pl  
informacja@mzdik.pl

**Dział Obsługi Strefy Płatnego  
Parkowania Niestrożonego**  
ul. Szwedka 101  
tel. 48 386-90-10, 48 386-90-40  
e-mail: busosparum@mzdik.pl

**Dział Windykacji - strefa płatności**  
ul. Szwedka 101, tel. 48 386-91-64  
e-mail: windykacja@mzdik.pl

**Dział Laboratorium Drogowego**  
tel. 48 365-46-52 w. 704, 705  
e-mail: laboratorium@mzdik.pl

Pozostałe dane są na stronie [www.mzdik.pl](http://www.mzdik.pl)

DO.5071.66.2025/PC

Radom, dnia 18.02.2025 r

Zbigniew Kara „E&Z”  
Pracownia Projektowania i Usług  
Inwestycyjnych  
ul. Lipska 4/40  
26-600 Radom

Dot.: warunków technicznych budowy oświetlenia ulicy Rolniczej na odcinku  
od ul. Wiejskiej do ul. Spacerowej w Radomiu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2025 r. w sprawie wydania  
warunków budowy oświetlenia ulicy Rolniczej na odcinku od ul. Wiejskiej do  
ul. Spacerowej w Radomiu, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji przedstawia  
poniżej warunki techniczne na budowę oświetlenia:

1. Opracować projekt budowy oświetlenia obejmujący cały obszar odcinka projektowanego oświetlenia.
2. Projekt powinien zawierać poza zakresem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę: schemat zasilania obwodów oświetleniowych z zaznaczoną numeracją opraw, przydziałem do faz L1, L2, L3, odległościami w poszczególnych przesłach, rzeczywistymi długościami kabli, spadkami napięć oraz obliczenia elektryczne i fotometryczne.
3. Zaprojektować nową linię oświetlenia drogowego ulicy Rolniczej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Spacerowej w Radomiu. Oświetlenie zasilć kablem YAKXS o przekroju 4x35 mm<sup>2</sup> z istniejącej szafy oświetleniowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Rolniczej i Spacerowej.
4. Kable oświetleniowe w miejscach kolidujących z drogami i istniejącą infrastrukturą należy osłonić rurami typu AROT  $\Phi 110$  z należyście zabezpieczonymi końcami uniemożliwiającymi niedrożność rury.
5. Na całej długości wykopów układać bednarkę Fe/Zn. Bednarkę wprowadzać do słupów a łączenia w ziemi wykonać poprzez spawanie z zabezpieczeniem masą bitumiczną lub taśmą typu „denso”.
6. Zaprojektować nowe słupy stalowe ocynkowane ogniowo o minimalnej grubości ścianki 4 mm, na fundamentach betonowych. Wysokość słupów 7 m. Zastosować w słupach złącza IZK oraz topikowe zabezpieczenia opraw.

NIP: 548-24-85-246. REGON: P-141100028. Konto: PEKAO S.A. II o/Radom - 7912403259111000030026072, PEKAO S.A. II o/Radom - 6312403259111000030026069.

**Klauzula informacyjna.** Administrator danych osobowych: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A. Pełniący funkcję: dyrektor MZDK, Inspektor ochrony danych osobowych: tel. 48 363-14-50, [urazew@mzdik.pl](mailto:urazew@mzdik.pl); e-mail: [inspektor@mzdik.pl](mailto:inspektor@mzdik.pl). Posiada Pan / Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi na organ nadzorujący. Posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu określonym przepisami prawa. Pełna treść klauzuli jest dostępna na stronie internetowej [www.mzdik.pl](http://www.mzdik.pl) (zakreślenie danych).

7. Na słupach montować oprawy typu LED, zaliczające się do najwyższej klasy efektywności energetycznej (zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r.) z wbudowanym zasilaczem i zaprogramowaną redukcją natężenia oświetlenia w godzinach nocnych oraz wbudowanym ochronnikiem przeciwprzepięciowym. min 10 kV, o efektywności fotopowej netto (źródło światła + zasilacz + klosz)  $>130\text{lm/W}$ , sprawność zasilacza  $>95\%$ , współczynnik oddawania barw  $R_a >70$ . Oprawy zasilić kablami typu YKY  $3 \times 2,5\text{ mm}^2$  i dostosować do istniejącej infrastruktury.
8. Oprawy powinny posiadać deklarację ENEC lub inną deklarację niezależnego laboratorium potwierdzającą zgodność parametrów technicznych z rzeczywistością.
9. Wykonać obliczenia fotometryczne dla drogi oraz stref konfliktowych. Należy spełnić warunki oświetlenia dla wszystkich elementów zgodnie z normą PN EN 13201 „Oświetlenie dróg”.
10. Po zakończeniu prac dokonać inwentaryzacji geodezyjnej, wykonać pomiary elektryczne (rezystancja izolacji oraz ochrona przeciwporażeniowa) oraz pomiary fotometryczne.
11. Projekt budowy oświetlenia uzgodnić z Działem Oświetlenia w MZDiK w Radomiu.
12. Ważność niniejszych warunków wynosi 2 lata.

Rozpoczęcie prac ziemnych oraz montaż i podłączenie opraw należy zgłosić z wyprzedzeniem 2 dni do Działu Oświetlenia MZDiK tel. 48 365 46 52 wewn. 104 / 108.

Ponieważ w sieci oświetleniowej może wystąpić napięcie, rozpoczęcie prac na istniejącej infrastrukturze oświetleniowej warunkuje się uzyskaniem pisemnej zgody od inspektora nadzoru MZDiK oraz firmy konserwującej oświetlenie na terenie Radomia. Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem inspektora MZDiK a ich zakończenie potwierdzone protokołem odbioru. Jako załącznik do protokołu odbioru będą wymagane pomiary rezystancji izolacji kabli, ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary fotometryczne.

  
Z-ca DYREKTORA  
Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu  
Radomia  
mgr. Ewelina Rucińska

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. a/a





# Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A

www.mzdik.pl

## SEKRETARIAT

tel. 48 365-46-52, 48 363-14-51,  
48 363-23-06, fax 48 365-46-51  
e-mail: sekretariat@mzdik.pl  
profil zasilany / modułom / SkrytkaESP

## Dział Organizacyjno-Administracyjny

tel. 48 365-46-52 w. 413, 416, 500  
e-mail: kadry@mzdik.pl

## Dział Inwestycji

tel. 48 365-39-94, 48 365-30-43,  
48 365-46-52 w. 205, 207, 209, 301  
e-mail: inwestycje@mzdik.pl

## Dział Utrzymywania

tel. 48 365-46-52 w. 206, 208, 218  
e-mail: utrzymanie@mzdik.pl

## Dział Inżynierii Ruchu

tel. 48 365-39-92,  
48 365-46-52 w. 103, 107, 109  
e-mail: inzynieria@mzdik.pl

## Dział Czystości i Zieloni

tel. 48 365-46-52 w. 403, 408  
e-mail: czystosczieloni@mzdik.pl

## Dział Dokumentacji

tel. 48 365-46-52 w. 407, 414  
e-mail: dzm@mzdik.pl

## Dział Zarządzania Pasmem Drogowym

tel. 48 365-49-47,  
48 365-46-52 w. 106, 114, 115  
e-mail: odrownaukaj@mzdik.pl  
Oddział Zajęcia Pasma Drogowego  
tel. 48 365-46-52 w. 105, 113  
e-mail: zpd@mzdik.pl

## Dział Zarządzania Nieruchomościami

tel. 48 365-46-52 w. 302, 303, 304, 308  
e-mail: nieruchomosci@mzdik.pl  
Oddział Regulacji Stanów Prawnych  
tel. 48 365-46-52 w. 309

## Dział Oświetlenia

tel. 48 365-46-52 w. 104, 108  
e-mail: oswietlenie@mzdik.pl

## Dział Przewozów Pasażerskich

tel. 48 365-51-93, 48 363-14-53,  
48 365-46-52 w. 310, 311, 312  
e-mail: komunikacja@mzdik.pl

## Dział Taryfowo-Biletowy

tel. 48 365-46-52 w. 101, 111, 112  
e-mail: biletowy@mzdik.pl

## Dział Zamówień

tel. 48 365-46-52 w. 305, 306, 307  
e-mail: zamowienia@mzdik.pl

## Dział Kolegowości

tel. 48 365-46-52 w. 405, 406, 410  
e-mail: kolegowosc@mzdik.pl

## Dział Informatyczny

tel. 48 365-46-50, 365-46-52 w. 314, 315  
e-mail: info@mzdik.pl,  
informatyka@mzdik.pl

## Dział Laboratorium Drogowego

tel. 48 365-46-52 w. 704, 705  
e-mail: laboratorium@mzdik.pl

## Dział Obsługi Strefy Płatnego

Parkowania Miasteczka  
[ul. Sienkiewicza 10]  
tel. 48 365-90-35, 48 365-90-40  
e-mail: biuroppn@mzdik.pl

## Dział Windykacji - strefa parkowania

[ul. Sienkiewicza 10], tel. 48 365-91-64  
e-mail: windykacja@mzdik.pl

Pozostałe dane kontaktowe MZDK (w tym  
do stanowisk jedno- oraz wieloosobowych)  
są na stronie internetowej [www.mzdik.pl](http://www.mzdik.pl)

DO.5071.257.2025/MB

Radom, dn. 10.07.2025 r.

Zbigniew Kara „E&Z”

Pracownia Projektowania i Usług

Inwestycyjnych

Ul. Lipska 4/40

26-600 Radom

Dot.: uzgodnienia tras kabli w ul. Rolniczej

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2025 r. w sprawie uzgodnienia tras projektowanych kabli oświetleniowych w ul. Rolniczej w Radomiu na działkach nr 1,164, 165/5, 165/9, 165/11, 166/1, 171/, 172/1, 173/1, 174, 175, 176/1, 176/2, 176/3, 177/1, 177/3, 177/4, 178/1 - obręb 0121, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że uzgadnia przedstawione trasy kabli oświetleniowych.

Z-ca Dyrektora  
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji  
*[Podpis]*  
mgr inż. Andrzej Jędrzejko

Otrzymują:

1. Adresat.

2. A/a

NIP: 948-24-86-246, REGON: P-141100028, Korta: PEKAO S.A. II w Radom - 79124032591111000030026072, PEKAO S.A. II w Radom - 63124032591111000030026065.

**Klauzula informacyjna.** Administrator danych osobowych: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A. Przetwarzanie danych osobowych: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Inspektor ochrony danych osobowych: tel. 48 363-14-50, wewnętrzny 411; e-mail: inspektor@mzdik.pl. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach określonych przepisami prawa. Pełna treść klauzuli jest dostępna na stronie internetowej [www.mzdik.pl](http://www.mzdik.pl) (odnośnik danych).





# Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A

www.mzdik.pl

## SEKRETARIAT

tel. 48 365-46-52, 48 365-14-51,  
48 365-23-06, fax 48 365-46-51  
e-mail: sekretariat@mzdik.pl  
profil@ufory: /mzdikradom/SkrytkaESP

**Dział Organizacyjno-Administracyjny**  
tel. 48 365-46-52 w. 413, 415, 500  
e-mail: kadry@mzdik.pl

**Dział Inwestycji**  
tel. 48 365-39-94, 48 365-30-43,  
48 365-46-52 w. 205, 207, 209, 301  
e-mail: inwestycje@mzdik.pl

**Dział Utrzymywania**  
tel. 48 365-46-52 w. 206, 208, 216  
e-mail: utrzymanie@mzdik.pl

**Dział Inżynierii Ruchu**  
tel. 48 365-39-92,  
48 365-46-52 w. 103, 107, 109  
e-mail: inzynieria@mzdik.pl

**Dział Czystości i Zieleni**  
tel. 48 365-46-52 w. 403, 406  
e-mail: czystoscizielen@mzdik.pl

**Dział Dokumentacji**  
tel. 48 365-46-52 w. 407, 414  
e-mail: dr@mzdik.pl

**Dział Zarządzania Pasem Drogowym**  
tel. 48 365-46-47,  
48 365-46-52 w. 100, 114, 115  
e-mail: ochronapasm@mzdik.pl  
Oddział Zajęcia Pasa Drogowego:  
tel. 48 365-46-52 w. 105, 113  
e-mail: zpd@mzdik.pl

**Dział Zarządzania Nieruchomościami**  
tel. 48 365-46-52 w. 302, 303, 304, 308  
e-mail: nieruchomosci@mzdik.pl  
Oddział Regulacji Stawów Prownych:  
tel. 48 365-46-52 w. 309

**Dział Oświetlenia**  
tel. 48 365-46-52 w. 104, 108  
e-mail: oswietlenie@mzdik.pl

**Dział Przewodów Pasażerskich**  
tel. 48 365-51-93, 48 365-14-53,  
48 365-46-52 w. 110, 111, 112  
e-mail: komunikacja@mzdik.pl

**Dział Taryfowo-Biletowy**  
tel. 48 365-46-52 w. 101, 111, 112  
e-mail: biletowy@mzdik.pl

**Dział Zamówień**  
tel. 48 365-46-52 w. 305, 306, 307  
e-mail: zamowienia@mzdik.pl

**Dział Kolegowości**  
tel. 48 365-46-52 w. 405, 406, 410  
e-mail: kolegowosc@mzdik.pl

**Dział Informatyczny**  
tel. 48 365-46-50, 365-46-52 w. 314, 315  
e-mail: info@mzdik.pl  
informatyka@mzdik.pl

**Dział Laboratorium Drogowego**  
tel. 48 365-46-52 w. 704, 705  
e-mail: laboratorium@mzdik.pl

**Dział Obsługi Strefy Płatnego  
Parkowania Niestrzeżonego**  
(ul. Sienkiewicza 10)  
tel. 48 386-90-39, 48 386-90-40  
e-mail: bkrupp@mzdik.pl

**Dział Windykacji** - strefa parcowania  
(ul. Sienkiewicza 10), tel. 48 386-51-64  
e-mail: windykacja@mzdik.pl

Pozostałe dane kontaktowe MZDK (w tym  
do stanowisk jedno-osobowych)  
są na stronie internetowej [www.mzdik.pl](http://www.mzdik.pl)

DO.5071.400.2025.PC

Radom, dnia 13.11.2025 r.

Zbigniew Kara „E&Z”  
Pracownia Projektowania i Usług  
Inwestycyjnych  
ul. Lipska 4/40  
26-600 Radom

Dot.: uzgodnienia projektu budowy oświetlenia ulicy Rolniczej w Radomiu.

W odpowiedzi na pismo z dn. 03.11.2025 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy oświetlenia ulicy Rolniczej w Radomiu, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że uzgadnia przedstawiony projekt.

Z-ca Dyrektora  
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji  
*[Podpis]*  
Kara

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. A/a

NIP: 948-24-86-246, REGON: P-141100028, Konta: PEKAO S.A. II w Radom - 79124032591111000030026072, PEKAO S.A. II w Radom - 69124032591111000030026069.

**Klauzula Informacyjna.** Administrator danych osobowych: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 26-610 Radom, ul. Traugutta 30/30A, Przedstawiciel: dyrektor MZDK, Inspektor ochrony danych osobowych: tel. 48 365-14-50, wewnętrzny 411; e-mail: inspektorochrony@mzdik.pl. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi na organ nadzorczy, a także prawo do przeniesienia danych. Posiada Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pano / Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa. Pełna treść klauzuli jest dostępna na stronie internetowej [www.mzdik.pl](http://www.mzdik.pl) (zakładka danych).