



- Legenda :
- CSO - centrala sterowania oddymianiem z zasilaniem rezerwowym / bateria akumulatorów /
 - RPO - ręczny przycisk oddymiania
 - SOA - sygnalizator optyczno - akustyczny
 - CD - optyczny czujnik dymu
 - KO - kłapa oddymiająca o pow. czynnej min. 1,26 m² z siłownikiem elektrycznym wrzecionowym
 - DN - drzwi napowietrzające o pow. 2,7 m²
 - SL - siłownik łańcuchowy do drzwi napowietrzających

RZUT PARTERU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY projektant : mgr inż. Bogdan Kmak upr. nr UAN.I-8340/A-82/90 proj. sprawdzający : mgr inż. Zbigniew Nowak upr. nr GAS.834/A-83/83	Obiekt:	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną	
	Adres:	33-340 Stary Sącz ul. Podegrodzka Dz. Nr 905/2, 899/7, obr. Stary Sącz [0015] , gm. Stary Sącz [121016_4]	
	Inwestor	Gmina Stary Sącz 33-340 Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25	
	Stadium	P.T. Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej	
	Przedmiot rysunku	RZUT PARTERU	
	Data: 12.2025 r.	Skala: 1 : 50	Nr rysunku: 24