



Legenda :

KO - klapa oddymiająca o pow. czynnej min. 1,26 m² z siłownikiem elektrycznym wrzecionowym

RZUT DACHU

| | | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|--|
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY projektant : mgr inż. Bogdan Kmak upr. nr UAN.1-8340/A-82/90 proj. sprawdzający : mgr inż. Zbigniew Nowak upr. nr GAS.834/A-83/83 | Obiekt: | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną 33-340 Stary Sącz ul. Podegrodzka Dz. Nr 905/2, 899/7 obr. Stary Sącz [0015] , gm. Stary Sącz [121016_4] | | |
| | Adres: | Gmina Stary Sącz 33-340 Stary Sącz ul. Stefana Batorego 25 | | |
| | Inwestor | P.T. Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej | | |
| | Stadium | RZUT DACHU | | |
| | Przedmiot rysunku | Nr rysunku: 26 | | |
| Data: 12.2025 r. | | Skala: 1 : 50 | Nr rysunku: 26 | |