Zestawienie rur osłonowych:
R1 - DVR75 dł. 23m
R2 - DVK75 dł. 6m
R3 - SRS75 dł. 14m
R4 - DVR75 dł. 20m
R5 - DVR75 dł. 13m
R6 - DVK75 dł. 18m
R7 - DVK75 dł. 9m
R8 - DVR75 dł. 46m
R9 - DVR75 dł. 47m
R10 - DVR75 dł. 52m
R11 - DVR75 dł. 34m
R12 - DVK75 dł. 18m
R13 - DVR75 dł. 49m
R14 - DVR75 dł. 52m
R15 - DVR75 dł. 16m
R16 - DVR75 dł. 31m
R17 - DVR75 dł. 50m
R18 - DVR75 dł. 48m
R19 - SRS75 dł. 12m
R20 - DVR75 dł. 10m
R21 - DVR75 dł. 18m
R22 - DVK75 dł. 8m
R23 - DVR75 dł. 22m
R24 - DVK75 dł. 9m
R25 - DVR75 dł. 14m
R26 - SRS75 dł. 50m

Legenda:
istn. sieć elektroenergetyczna do 1kV
A-B-...-G; proj. napowietrzna sieć elektroenergetyczna oświetleniowa do 1kV typu AsXSn 2x25 dł. 252m
G-H proj. kablowa sieć elektroenergetyczna oświetleniowa do 1kV typu YAKXS 4x35 dł. 36m (trasa 23m)
I-...-N proj. kablowa sieć elektroenergetyczna oświetleniowa do 1kV typu YAKXS 4x35 dł. 321m (trasa 277m)
N-...-V proj. napowietrzna sieć elektroenergetyczna oświetleniowa do 1kV typu AsXSn 2x25 dł. 201,5m
V-W proj. kablowa sieć elektroenergetyczna oświetleniowa do 1kV typu YAKXS 4x35 dł. 71m (trasa 49m)
W-X proj. napowietrzna sieć elektroenergetyczna oświetleniowa do 1kV typu AsXSn 2x25 dł. 49,5m
X-Y proj. kablowa sieć elektroenergetyczna oświetleniowa do 1kV typu YAKXS 4x35 dł. 74m (trasa 52m)
Y-...-AA proj. napowietrzna sieć elektroenergetyczna oświetleniowa do 1kV typu AsXSn 2x25 dł. 168m
AA-...-AE proj. napowietrzna sieć elektroenergetyczna oświetleniowa do 1kV typu AsXSn 2x25 dł. 142m
AE-...-AL proj. kablowa sieć elektroenergetyczna oświetleniowa do 1kV typu YAKXS 4x35 dł. 331m (trasa 287m)
AA-...-AE-AO proj. napowietrzna sieć elektroenergetyczna do 1kV typu AsXSn 4x95 dł. 152m
AA-...-AO rozbiórka napowietrznej sieć elektroenergetycznej do 1kV typu AL 4x50 dł. 143m
AL-AC rozbiórka napow. przyłącza elektroenergetycznego do 1kV typu AsXSn 4x25 dł. 18m
AA; proj. złącze ster. + napow. sieć elektroenerg. ośw. AsXSn 2x25 dł. 8m (po istn. słupie nN)
projektowane oprawy oświetleniowe LED-owe (o mocy do 50W każda, 4000K, II kl. ochronności)
projektowane słupy
projektowane odgromniki i uziemienie Ru<10ohm
45m długości przęseł sieci napowietrznej
rury osłonowe wg. dodatkowego wykazu

Signed by / Podpisano przez: URSZULA ŻUREK
Date / Data: 2024-12-11 10:03

GEODETA Urszula Żurek
ul. Królewska 55, 34-144 Izdebnik
tel. 724 482 008
NIP: 5512355482 REG:122875853

arkusz 2 z 3

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia: NGK.6640.1.1205.2024	Województwo: małopolskie Powiat: wadowicki
Skala mapy: 1:500 Układ współrzędnych płaskich - 2000/7 Układ wysokościowy - PL-EVRF2007-NH	Jednostka ewidencyjna: Lanckorona [121804_2] Obręb ewidencyjny: Skawinki [0005]
k.m. 7.120.09.18.1.1 7.120.09.17.2.4, 7.120.09.18.1.3	
Mapa została wykonana bez ustalania obciążeń dotyczących służebności gruntowych. *Granice własności naniesiono kolorem czarnym na podstawie bazy EGiB.*	Mapa powstała na podstawie pomiaru bezpośredniego i wektorowej mapy zasadniczej. *Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie, sieci uzbrojenia podziemnego lub urządzeń podziemnych nie zgłoszonych do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.*
Legenda: - zakres opracowania - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania	Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
	Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: NGK.6640.1.1205.2024
	Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: Starosta Wadowicki
	Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: Protokół weryfikacji nr NGK.6640.1.1205.2024_59915 z dnia 10-12-2024 r.
	Wykonawca prac geodezyjnych: GEODETA Urszula Żurek
	Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac: Joanna Kuś nr uprawnień 21380

Izdebnik, dn. 10.10.2024 r.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Joanna Kuś
nr uprawnień 21380

Joanna Agnieszka Kuś
Elektronicznie podpisany przez Joanna Agnieszka Kuś
Data: 2024.12.11 09:28:21 +01'00'

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Joanna Kuś
nr uprawnień 21380

ORIENTACJA

Inwestor	Gmina Lanckorona, 34-143 Lanckorona ul. Krakowska 8
Obiekt	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej do 1kV, ulicy Zadziele w miejscowości Skawinki wraz z rozbiórką i budową sieci elektroenergetycznej do 1kV oraz rozbiórką przyłącza napow.
Adres	Skawinki, dz. nr 3295, 412/1, 467/24, 467/23, 467/9, 467/10, 467/11, 429/3, 433/1, 433/2, 438/8, 438/17, 438/16, 438/7, 438/6, 3293, 453/1, 453/2, 450/2, 488/9, 450/3, 450/1, 488/14, 488/13, 488/15, 488/16, 488/11, 488/5, 3675/4, 3675/5,
Branża / Faza	Elektryczna / Projekt techniczny
Projektował	mgr inż. Grzegorz Żuk — nr upr. 340/2001
Sprawdził	mgr inż. Michał Żuk — MAP/0069/PWBE/17
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu – Arkusz 2.
Skala / Data	1:500 / luty 2025 — Numer rysunku / E–2

arkusz 3
arkusz 2
arkusz 1

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem zaktualizowanej mapy wpisanej do zasobu geodezyjnego i pozytywnie zweryfikowaną NGK.6640.1.1205.2024_59915 z dnia 10-12-2024 r oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, zgodnym z MPZP