

Przeworsk, dn. 23.12.2024 r.

STAROSTA PRZEWORSKI

Znak sprawy: GG.6630.186.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 23.12.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Kanalizacyjna - sanitarna
Lokalizacja:	Jednostka ewid.181408_2 Tryńcza,Obręb 0004 Gorzyce działki nr 526,691/1,728/3,728/4,728/6,730/2,730/1,727/2,712/2,710/2,708/2 ,707/3,706/3,705/2,696/4,696/3,728/1,707/7
Wnioskodawca:	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA EDWARD SOCHA Czerwona Wola 125, 37-530 Sieniawa
Inwestor:	GMINA TRYŃCZA Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza
Projektant:	MARIAN BEDNARZ Inne upr.: budowlane: 11/92
Przewodniczący:	Zofia Chomicz, Inspektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	05.12.2024 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	Wniosek złożony przez firmę projektową

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	EZBIT Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 8, 37-200 Przeworsk	Uczestnik nieobecny na naradzie	
2	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W RZESZOWIE ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów elektroniczny	BEZ UWAG Stanowisko pozytywne	Monika Montusiewicz
3	GMINA TRYŃCZA 37-204 Tryńcza 127	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	ORANGE POLSKA S.A. ul. Dauna 66, 30-629 Kraków	Uczestnik nieobecny na naradzie	

5	PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ZAMOŚĆ REJON ENERGETYCZNY JAROSŁAW ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarosław elektroniczny	Stanowisko pozytywne Trasa proj. sieci i przyłączy kanalizacyjnych do budynków uzgadnia się z uwagami: Prace ziemne w pobliżu i skrzyżowaniu do istniejących kabli energetycznych 0,4kV z proj. siecią kanalizacyjną wykonywać ręcznie, pod nadzorem pracownika RE Jarosław. W miejscu skrzyżowania kable 0,4kV i 15kV zabezpieczyć rurami osłonowymi typu PS firmy Arot o przekroju dobranym do średnicy kabli. Końce rur uszczelnić. Zachować wymagane odległości przy skrzyżowaniu/zbliżeniu do ist. urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi normami Nsep-E-003 i Nsep-E-004. Przy skrzyżowaniu z kablem SN 15kV prace wykonywać przy wyłączonej z pod napięcia linii kablowej, uzgodnić z 7 dniowym wyprzedzeniem w centrum dyspozytorskim RE Jarosław termin wyłączenia. Na powyższe uzyskać prot. Odbioru.	Paweł Cielecki
6	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ GAZOWNICZY W JASŁE GAZOWNIA W PRZEWORSKU ul. Juliusza Słowackiego 19, 37-200 Przeworsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Andrzej Majcher
7	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W SANOKU ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Józef Gurak

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia STAROSTY PRZEWORSKIEGO
Zofia Chomicz, Inspektor Wydziału Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 ze zm.).

Dokument wygenerował(a): Zofia Chomicz, dn. 27-12-2024 08:12:54

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem