

ZGK/S-77/2024

Tryńcza, dnia 12.11.2024 r.

**Gmina Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza**

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci kanalizacyjnej**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.11.2024 r. w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Tryńcza Uchwałą Nr XXV/245/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie Gminy Tryńcza wydaje się następujące warunki techniczne przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej:

1. Miejsce odbioru ścieków: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 260, 258/5, 256, 255, 254/3, 254/2, 254/6, 254/5, 254/4, 196, 192/2, 192/1, 193, 194/4, 194/3, 194/2, 195/25, 258/1 w miejscowości Wólka Ogryzkowa
2. Miejsce podłączenia do sieci kanalizacyjnej: istniejąca studzienka kanalizacyjna na działce nr ewid. 255 oraz istniejąca studzienka kanalizacyjna na działce nr ewid. 194/2 w miejscowości Wólka Ogryzkowa.
3. Parametry techniczne związane z budową sieci: rura PCV Ø200.
4. Na zakres prac wynikających z warunków przyłączenia należy opracować projekt budowlany i dokonać zgłoszenia budowy sieci lub uzyskać pozwolenie na budowę.
5. Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej odbywa się na koszt Inwestora w oparciu o wydane warunki.
6. O terminie przystąpienia do robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest powiadomić Zakład trzydzieści dni przed ich rozpoczęciem.
7. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zakładu i potwierdzony przez strony protokołem.
8. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata.

Prezes Zarządu

.....
Wiesław Tota

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

ZGK/W-75/2024

Tryńcza, dnia 12.11.2024r

**Gmina Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.11.2024 r. w oparciu o uchwalony przez Radę Gminy Tryńcza Uchwałą Nr XXXVIII/409/2018 z dnia 18 września 2018 r. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący na terenie Gminy Tryńcza wydaje się następujące warunki techniczne przyłączenia projektowanego wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej:

1. Miejsce dostawy wody: rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 260, 258/5, 256, 255, 254/3, 254/2, 254/6, 254/5, 254/4, 196, 192/2, 192/1, 193, 194/4, 194/3, 194/2, 195/25, 258/1 w miejscowości Wólka Ogryzkowa
2. Miejsce podłączenia do sieci wodociągowej: istniejący wodociąg Ø90 na działce nr ewid. 195/25 w miejscowości Wólka Ogryzkowa.
3. Sposób włączenia: zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Parametry techniczne związane z budową sieci: rura PE Ø110.
5. Wymagania dotyczące opomiarowania: brak
6. Na zakres prac wynikających z warunków przyłączenia należy opracować dokumentację projektową i dokonać zgłoszenia budowy przyłącza.
7. Opracowaną dokumentację **uzgodnić w zakładzie.**
8. Realizacja przyłączenia do sieci wodociągowej odbywa się na koszt Odbiorcy w oparciu o wydane warunki.
9. O terminie przystąpienia do robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest powiadomić Zakład trzy dni przed ich rozpoczęciem.
10. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zakładu i potwierdzony przez strony protokołem.
11. Warunki przyłączenia ważne są 24 miesiące.
12. Postanowienia dodatkowe: Uzyskać zgody właścicieli działek zlokalizowanych na trasie przyłącza

Prezes Zarządu

Wiesław Tolpa

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a