



- LEGENDA :
- oprawa oświetleniowa typu LED p/t ED 2050lm/840 MAT IP44 70st. biały GEN.2
 - oprawa oświetleniowa typu LED 600x600 p/t ED 2700lm/840 MPRM biały
 - oprawa oświetleniowa typu LED 600x600 p/t ED 4000lm/840 MPRM biały
 - oprawa LED 22W 2200LM 3000K ED BIAŁY
 - wypust zasilający oprawę zewnętrzną dekoracyjną tarasu
 - łącznik świecznikowy
 - łącznik jednobiegunowy
 - przycisk instalacyjny
 - łącznik schodowy
 - zestaw siłowy 400V/3P+N+PE z gniazdami 3-faz 16A,32A oraz gniazdo 1-faz 16A, IP65
 - gniazdo 1-faz ogólne 230V podwójne montowane w ramce
 - gniazdo 1-faz komputerowe DATA 230V montowana w ramce
 - rzutnik multimedialny
 - lokalizacja urządzeń do zainstalowania tj. klimatyzator, monitor interaktywny, oczyszczacz powietrza
 - obszar zmian w zakresie elektrycznym

Uwaga!
Gniazda wtykowe zabezpieczone zapadkami/zasłepkami uniemożliwiającymi dostęp dzieci do styków przewodzących.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni zastosować osprzęt IP44.

Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się, wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia błędu, pomyłki lub niejasności lub niezgodności projektu ze stanem faktycznym, zgłosić ww. wątpliwości Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia przed wykonaniem prac.

PROJEKT TECHNICZNY DO ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ Decyzja zmieniająca nr 578/2025, znak: AB.6740.549.2025.APS z dnia 22.12.2025r.		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INSTALBUD Aneta Gralek, Gawrony 83, 26-332 Sławno		
NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ STOLÓWKI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Jedn. ewid.: 100706_2.0014 Poświętne, dz. nr ewid. 670/2		DATA: 29.12.2025r.
NAZWA RYSUNKU: RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	SKALA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. KAMIL SĘKOWSKI	NR UPRAWNIENI: LOD/5088/PWBE/23 do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci instalacyjnej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: dr inż. MATEUSZ CHMIELEWSKI	NR UPRAWNIENI: LOD/4156/PWBE/21 do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci instalacyjnej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS:
ASYSTENT: mgr inż. EMILIA SZEWCZYK	NR RYS.: E-01	NR STRONY