



Oznaczenia:

- 1 - projektowana sieć podziemna
- 2 - istniejący kabel telefoniczny lub energetyczny
- 3 - projektowana rura dzielona
 - kabel energetyczny nn - L=3m koloru czerwonego
 - kabel energetyczny sn i wn - L=3m koloru czerwonego
- 4 - obrys wykopu
- 5 - folia PVC
- 6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

Kolejność wykonywania prac:

- 1 - uzgodnić termin założenia rury osłonowej z właścicielem kabla
- 2 - odkopać ręcznie istniejący kabel pod nadzorem jego właściciela
- 3 - założyć przepust z rury dzielonej, uszczelnić końce rury pakulami i olkitem
Zgłosić wykonanie zabezpieczenia do odbioru przez właściciela kabla
- 4 - wykonać wykop docelowy
- 5 - w przypadku dużej szerokości wykopu zastosować podpory drewniane
- 6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ułożyć folię
 - dla kabla telefonicznego koloru pomarańczowego
 - dla kabla energetycznego koloru czerwonego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: "MM-PROJEKT" Michał Markowski		Długobórz, ul. Spacerowa 7 18-300 Zambrów nr. tel. 604 665 679		Nr rys.
OBIEKT: SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI				S5
ADRES BUDOWY: DZIAŁKA EW. NR 603, 722, 433/2, 430, 428/2, 427/2, 426/2, 424/4, 424/7, 424/6, 424/1, 423, 421/2, 420/2, 420/1, 448, 447, 421/1, 446, 445, 444, 443, 442/1, 441/3, 737, 747, 440/3, 439/1, 437, 434				
OBREB EW. SZUMOWO 0013 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GM. SZUMOWO 201404_2 INWESTOR: GMINA SZUMOWO UL. 1 MAJA 50, 18-305 SZUMOWO				
Rysunek: ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH				Skala: -
Projektant:				Data
mgr inż. Michał Markowski Upr. bud PDL/0115/POOS/11 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych				18.11.2024r.
Projektant sprawdzający:				Nr str.
mgr inż. Robert Dąbrowski Upr. bud. PDL/0045/POOS/14 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych				