

Odpis protokołu z dodatkowej narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Chodzieskiego sposobem elektronicznym  
zakończoney w dniu 2025-12-09

Znak sprawy: GN.6630.1.70.2025

Wnioskodawca: USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE NADZÓR BUDOWLANY 'PIO - BUD'  
64-800 Chodzież, Rataje, ul. Skryta 14

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: DZ. NR: 318/8; 323/8; 322/10; 333

"ODWODNIENIE DROGI - RATAJE UL. CHABROWA"

JEDN. EW: 300103\_2 CHODZIEŻ - OBSZAR WIEJSKI

OB. EW: 0008 RATAJE

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej

Informacje uzupełniające:

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Alina Promińska

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):  
jednomyslny i pozytywny

| Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu: |  |  |
|--|--|--|
| Lp.  | Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:                                | Stanowisko/treść uwagi:  |
| 1.   | ASTA-NET S.A.  | pozytywne bez uwag   |
|  |  | Należy zawiadomić podmiot nie uczestniczył w naradzie  |
| 2.   | ENEA Operator Sp. z o.o. ODDZIAŁ<br>DYSTRYBUCJI POZNAŃ REJON<br>DYSTRYBUCJI CHODZIEŻ<br><br>Jarosław Magdziarz | pozytywne z uwagami<br><br>2. Bez uwag do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu<br>3. Przed przystąpieniem do prac określić głębokość posadowienia infrastruktury energetycznej i potwierdzić jej rzeczywisty przebieg poprzez ręczne wykonanie przekopów próbnych pod nadzorem przedstawiciela ENEA Operator sp. z o.o.<br>4. Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną należy wykonać ręcznie. Ewentualne koszty związane z usuwaniem uszkodzeń sieci elektroenergetycznej zaistniałych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od zakończenia robót obciążają inwestora lub wykonawcę budowy.<br>5. Zbliżenia, skrzyżowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyć i wykonać zgodnie z właściwymi regulacjami normatywnymi N SEP-E 004, PN-E-05100-1/98 lub PN-EN 50341.<br>6. W miejscu skrzyżowania i zbliżenia (zgodnie z normą N SEP-E 004) do kabla energetycznego wykopy należy prowadzić ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywną odległość. Na 21 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić ENEA Operator sp. z o.o. RD Chodzież ul. Mostowa 4 (tel 672351025, 672351012) załączając protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą.<br>7. Przed rozpoczęciem prac należy ponownie sprawdzić w ENEA operator sp. z o.o. RD Chodzież Mostowa 4 aktualny przebieg sieci energetycznych będących w zarządzie Spółki, następnie wykonać |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>przekopy próbne w celu ustalenia zgodności przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym .</p> <p>8. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z sieciami i urządzeniami ENEA Operator sp. z o. o. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonanych prac .</p> <p>9. W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót ziemnych, na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić ENEA Operator sp. z o.o. RD Chodzież Mostowa 4 w celu ustalenia dalszego postępowania .</p> <p>10. Każde uszkodzenie podziemnych/naziemnych sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy niezwłocznie zgłosić służbom dyspozytorskim ENEA operator sp. z o.o. , dzwoniąc pod numer 991 . W przekazywanej informacji należy podać lokalizację lub dokładny adres miejsca zdarzenia , imię i nazwisko przekazującego informację oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace , np. kierownik budowy .</p> |
| 3. | <p>Fiberhost</p> <p>Julia Pakuła</p>  | <p>pozytywne z uwagami</p> <p>Uzgodniono.</p> <p>FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 08.12.2025, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.</p> <p>Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>  |
| 4. | <p>GMINA CHODZIEŻ</p> <p>Anna Miazga</p>  | <p>pozytywne z uwagami</p> <p>zadanie koordynuje i uzgadnia p. A. Miazga</p>   |
| 5. | <p>GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w BUDZYNIU</p> <p>Maciej Mahlke</p>   | <p>nie dotyczy</p> <p>Nie dotyczy</p>  |
| 6. | <p>MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Sp. z o.o.</p>  | <p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>  |
| 7. | <p>MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA sp. z o.o. w CHODZIEŻY</p>  | <p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>  |
| 8. | <p>NETIA S.A.</p> <p>Krzysztof Osiecki</p>  | <p>pozytywne z uwagami</p> <p>1. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego;</p> <p>2. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami;</p> <p>3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);</p> <p>4. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;</p> <p>5. Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;</p>   |
| 9. | <p>Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań</p> <p>Janusz Wesołowski</p> | <p>pozytywne bez uwag</p> <p>Brak uwag</p>   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 10. | OPERATOR WSS Sp. z o.o.<br><br>Julia Pakuła   | pozytywne z uwagami<br><br>WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 08.12.2025, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.  |
| 11. | ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług  | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |
| 12. | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Chodzież                      | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |
| 13. | POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA sp. z o.o. Oddział w Poznaniu<br><br>Przemysław Gruntkowski | pozytywne z uwagami<br><br>1. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągów i przyłączy gazowych.<br>2. W miejscach zbliżeń z siecią gazową zachować normatywne odległości zgodnie z Dz.U. 2013 poz. 640 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”.<br>3. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowaniach z siecią gazową, stosując odpowiednie zabezpieczenie przed jej uszkodzeniem, zgodnie z normą PN-91/M-3450.<br>4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociągów należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.<br>5. Rozpoczęcie robót w pobliżu sieci gazowej ( do 5 m ) należy bezwzględnie zgłosić do:<br>PSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Chodzieży, ul. Kościuszki 35, 64-800 Chodzież, email gazownia.chodziez@psgaz.pl na 14 dni przed rozpoczęciem prac. |
| 14. | POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w CHODZIEŻY                                   | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |
| 15. | Starostwo Powiatowe w Chodzieży Wydział Dróg Powiatowych                              | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |
| 16. | STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA w CHODZIEŻY                    | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |
| 17. | URZĄD GMINY w BUDZYNIU  | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |
| 18. | URZĄD MIASTA i GMINY w MARGONINIE<br><br>Waldemar Straczycki                          | nie dotyczy<br><br>Nie dotyczy  |
| 19. | URZĄD MIASTA i GMINY w SZAMOCINIE   | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |
| 20. | URZĄD MIEJSKI w CHODZIEŻY<br><br>Monika Łukomska                                      | nie dotyczy<br><br>Nie dotyczy  |
| 21. | WIELKOPOLSKA SIĘĆ SZEROKOPASMOWA S.A.   | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie   |
| 22. | WINDPOWER POLAND SP. z o.o.<br><br>Michał Ziomko                                      | nie dotyczy<br><br>Nie dotyczy  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 23. | WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY<br>ZABYTEKÓW w POZNANIU, DELEGATURA w<br>PILE              | pozytywne bez uwag<br><br>Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie |
| 24. | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i<br>MIESZKANIOWEJ w SZAMOCINIE<br><br>Dominik Murczak | nie dotyczy<br><br>Nie dotyczy  |

| Uwaga własna przewodniczącego: |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| Lp.                            | Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko     | Stanowisko/treść uwagi:   |
| 1.                             | PRZEWODNICZĄCY NARADY<br><br>Alina Promińska | pozytywne z uwagami<br><br>1. Inwestor zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania wszystkich uwag zgłoszonych przez poszczególne branże.<br>2. Przed ułożeniem sieci/przyłącza zgłosić zajęcie pasa drogowego.<br>3. Przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości, przez które przebiega projektowana sieć/przyłącze.<br>4. Prace ziemne wykonywać z należytą ostrożnością i pod nadzorem właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego.<br>5. W obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów prace ziemne należy wykonać ręcznie. Zabezpieczyć drzewa i krzewy na czas budowy.<br>6. Odkryte przewody zabezpieczyć.<br>7. Podczas wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne będą odtwarzane na koszt Inwestora.<br>8. Obiekty uzbrojenia terenu podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dla elementów podziemnych - przed ich zasypaniem). |

o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczony za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: <brak>

Alina Promińska

.....

...

Podpis i pieczęć przewodniczącego  
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdym stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwą lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).