



- LEGENDA:
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ
 - PROJEKTOWANY SZYB WINDOWY MUROWANY Z BŁOCKÓW BETONOWYCH WZMACNIANYCH ROZEMNIAMI ŻELBETOWYMI
 - IZOLACJA TERMICZNA SZYBU WINDY Z WEŁNY MINERALNEJ Z WYKOŃCZENIEM Z PŁYTEK IMITUJĄCYCH CEGŁĘ
 - WYBURZENIA
 - ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ
 - HP25 - PROJEKTOWANY HYDRANT

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA II :		
NR	Funkcja	Powierzchnia m ²
3.1	BIURO	32,66
3.2	BIURO	42,64
3.3	BIURO	7,89
3.4	BIURO	11,62
3.5	BIURO	25,57
3.6	BIURO	15,18
3.7	KOMUNIKACJA	13,39
3.8	KOMUNIKACJA	2,98
3.9	BIURO	23,81
3.10	BIURO	25,49
3.11	BIURO	30,24
3.12	POM. GOSPODARCZE	1,89
3.13	BIURO	39,54
3.14	BIURO	20,94
3.15	BIURO	19,7
3.16	BIURO	21,42
3.17	BIURO	18,98
3.18	BIURO	25,09
3.19	SALA KONFERENCYJNA	54,43
3.20	BIURO	16,78
3.21	POM. TECHN. FOTOWOLTAIKA	19,59
3.22	BIURO	31,35
3.23	BIURO	13,10
3.24	BIURO	8,65
3.25	BIURO	9,39
3.26	BIURO	14,34
3.27	BIURO	21,59
3.29	WC	8,63
3.30	KOMUNIKACJA	23,75
3.31	KOMUNIKACJA	48,42
3.32	KOMUNIKACJA	20,75
3.33	WC	6,45
SUMA		676,25

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrocławiu

Objekt:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ DLA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO Dzierżonów, ul. Świdnicka 38		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 09-06-2022 r., poz. 1225), oraz w trybie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).		
Opracowali:	mgr inż. Grzegorz Kulak nr upr. 466/04	inż. Edward Knapczyk Rzecznik Budowlany dec. nr 3/2002/RZ Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 97/02/R/C	
Nazwa rysunku:	RZUT II PIĘTRA	Skala:	1:100
		Nr rys.	5