



# WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.

ul. Kilińskiego 25 A; 58-200 Dzierżonów

NIP: 882-000-31-83 • REGON 890611183 • Kapitał Zakładowy: 70.829.000,00 zł.

e-mail: [wik@wik.dzierzonow.pl](mailto:wik@wik.dzierzonow.pl) • [www.wik.dzierzonow.pl](http://www.wik.dzierzonow.pl)

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna KRS: 0000064082

Pogotowie  
wodociągowo-  
kanalizacyjne

**994**

centrala  
telefoniczna:  
74 832 37 01 do 04

fax:  
74 832 37 05

Prezes:  
74 832 37 00  
[prezes@wik.dzierzonow.pl](mailto:prezes@wik.dzierzonow.pl)

Dział Obsługi  
Klienta:  
74 832 20 64 do 66  
[wikbok@wik.dzierzonow.pl](mailto:wikbok@wik.dzierzonow.pl)

Dział  
Wodociągów  
i Kanalizacji  
w Dzierżonowie:  
74 832 20 85 do 88  
[tw@wik.dzierzonow.pl](mailto:tw@wik.dzierzonow.pl)

Dział  
Oczyszczalni  
Ścieków  
w Bielawie:  
74 833 44 52  
[tk@wik.dzierzonow.pl](mailto:tk@wik.dzierzonow.pl)

Dział  
Techniczny:  
74 832 20 73 do 74  
[tt@wik.dzierzonow.pl](mailto:tt@wik.dzierzonow.pl)

Dział  
Laboratorium:  
74 832 37 06  
[pl@wik.dzierzonow.pl](mailto:pl@wik.dzierzonow.pl)

Laboratorium  
Badawcze  
akredytowane  
przez PCA,  
nr akredytacji  
AB 756

certyfikat  
ISO 9001

certyfikat  
ISO 14001

certyfikat  
ISO 45001



Dzierżonów, dnia 31.08.2023 r.

L.dz. TT-24.13-1/12-1012

DORBUD Zdzisław Kapłun  
ul. Modrzewiowa 34  
**58-200 DZIERŻONIÓW**



dotyczy: wykonania pomiaru wydajności i ciśnienia w hydrantach zewnętrznych dla budynku użyteczności publicznej położonego w Dzierżonowie przy ul. Świdnickiej 38, dz. nr 55/9; 55/19 Obręb Centrum.  
**Investor: Powiat Dzierżonów, ul. Rynek 27, 58-200 Dzierżonów.**

W odpowiedzi na Państwa wniosek w sprawie jw. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżonowie informuje, iż na podstawie wykonanych w dniu 31.08.2023 r. pomiarów wydajności i ciśnienia w hydrantach zewnętrznych (protokoły w załączeniu) uzyskano nw. parametry:

- hydrant zewnętrzny nadziemny zlokalizowany w Dzierżonowie, w rejonie budynku przy ul. Diorowskiej 14C:
- uzyskane wyniki w trakcie pomiaru:
  - ciśnienie hydrodynamiczne: **0,30 MPa**,
  - wydajność: **12,10 dm<sup>3</sup>/s**.
- hydrant zewnętrzny podziemny zlokalizowany w Dzierżonowie, w rejonie budynku przy ul. Świdnickiej 38:
- uzyskane wyniki w trakcie pomiaru:
  - ciśnienie hydrodynamiczne: **0,32 MPa**,
  - wydajność: **12,95 dm<sup>3</sup>/s**.

Pomiary wykonano przenośnym zestawem pomiarowym HYDRO-TEST.  
Numer urządzenia pomiarowego: 285595.

Numer świadectwa wzorcowania: Biatech 15.04.20/285595.

W przypadku niewystarczającej wydajności należy przewidzieć uzupełniające źródło wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

Sporządziła: M. Kowalska-Maż  
tel. 74/ 832 20 73

WODOCIĄGI I KANALIZACJA  
Spółka z o.o.  
DYREKTOR  
ds. Technicznych  
mgr inż. Kazimierz Pietkiewicz  
PROKURENT

Załączniki:

Protokół z badań wydajności i ciśnienia w hydrancie zewnętrznym – 2 egz.

KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
wrocław