



Zestaw hydroforowy do celów p.poż.
Q=7,2m³/h; H=25mH₂O

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

INDEKS	SYMBOL	TYP OPRAWY
EW1		LED 3W SA 1H IP42 JEDNOSTRONNA
EW2		LED 3W SA 1H IP42 DWUSTRONNA
EW3		LED 4W SE 2H IP65
AW1		LED 5W SE 1H IP42
AW2		LED 5W SE 1H IP42 KORYTARZOWA
AW3		LED 7,5W SE/SA 1H IP65
AW4		LED 6W SE 1H IP65
AW5		LED 5W SE 1H IP42 asymetryczna

LED 36W IP 65

INSTALACJE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ŁĄCZYĆ DO INSTALACJI OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

DORBUD

Zdzisław Kapfun
Dzierżoniów, ul. Modrzewiwa 34
tel. 602798581

NR RYS.:

1E

TEMAT: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POD WZGLĘDEM P.POŻ. W RAMACH PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE

SKALA:

1:100

obiekt: Budynek Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie
adres: ul. Świdnicka 38; 58–200 Dzierżoniów działka nr 55/9, 55/19; obręb CENTRUM
inwestor: Powiat Dzierżoniowski
adres: 58–200 Dzierżoniów, Rynek 27

RYSUNEK: RZUT PIWNIC - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE

	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ELEKTR.	Dariusz Ożóg	674/01/DUW	DOŚ/IE/1927/01	14.12.2023	
SPRAWDZAJACY	ELEKTR.	Kamil Ożóg	DOŚ/0192/PWBE/18	DOŚ/IE/0293/18	14.12.2023	