

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01,

Gazownia w Cieszynie
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 02 29,
Gazownia.Cieszyn@psgaz.pl

DSW PROJEKT Sp. z o. o.
ul. Młodzieżowa 31
41-516 Chorzów

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0157.763.002.25

Cieszyn, 07.01.2025

Dot.: uzgodnienie projektu przebudowy i adaptacji części budynku internatu w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 11.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Pana pismo w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:
- niskiego ciśnienia Dz 63 PE

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

W strefie kontrolowanej gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu. W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągu, licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Strefa kontrolowana dla ww. gazociągu średniego ciśnienia wynosi: 1,0 m tj. po 0,5 m po obu stronach osi gazociągu.

Przedstawiony projekt przebudowy i adaptacji części budynku opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej. Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG

- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- W przypadku odkrycia gazociągu przed jego zasypaniem należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (po 1,0 m w każdą stronę od osi gazociągu).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągu.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Cieszynie
Krzysztof Waniołka
Krzysztof Waniołka

Sprawę prowadzi: Starszy Specjalista ds. technicznych, Zbigniew Idus

Nr SAP 160137316

Zał.: 1 plan sytuacyjny

Kopia: a/a

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.