



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
W CIESZYNIE

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn
tel. 33 85 82 890, e-mail: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

Cieszyn, dnia 19 grudnia 2024r.

DZ.4401.2.92.1.2024.ER

DSW Projekt Sp. z o. o.
ul. Św. Barbary 14/36
41-516 Chorzów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 7 listopada (uzupełnionego w dniu 17 grudnia 2024 roku), Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie z siedzibą przy ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn informuje, że inwestycja polegająca na przebudowie i adaptacji pomieszczeń dawnej stołówki w budynku internatu Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, ulica Kraszewskiego 11 na siłownię szkolną oraz zaplecze sanitarno-szatniowe dla siłowni i planowanego na terenie szkoły kompleksu boisk sportowych Orlik na działce numer 12/7 obręb 54 przy ulicy Kraszewskiego w Cieszynie koliduje z miejską kanalizacją deszczową.

W związku z powyższym, roboty ziemne związane z projektowaną inwestycją należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, a w miejscach kolizji prace prowadzić z zachowaniem ostrożności, a w razie ich uszkodzenia naprawić lub przebudować w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela zarządcy sieci.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowaną sieć kanalizacji deszczowej należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie gestora sieci – Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie.

Załącznik: Projekt zagospodarowania terenu.

Starszy inspektor


Agnieszka Obal-Hanzel

Otrzymują:

1. Adresat.
2. MZD DZ a/a.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01,

Gazownia w Cieszynie
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 33 852 02 29,
Gazownia.Cieszyn@psgaz.pl

DSW PROJEKT Sp. z o. o.
ul. Młodzieżowa 31
41-516 Chorzów

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0157.763.002.25

Cieszyn, 07.01.2025

Dot.: uzgodnienie projektu przebudowy i adaptacji części budynku internatu w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 11.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Pana pismo w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:
- niskiego ciśnienia Dz 63 PE

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

W strefie kontrolowanej gazociągu nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu. W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągu, licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Strefa kontrolowana dla ww. gazociągu średniego ciśnienia wynosi: 1,0 m tj. po 0,5 m po obu stronach osi gazociągu.

Przedstawiony projekt przebudowy i adaptacji części budynku opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej. Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG



**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Cieszynie Sp. z o.o.**

Cieszyn, dnia 21 listopada 2024 r.

I.dz. ZGK / GS / 1026 / 1340 / 2024

DSW PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Św. Barbary 14/36
41-516 Chorzów

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji części budynku internatu Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego przy ul. Kraszewskiego 11 w Cieszynie.

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 5 listopada 2024 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji pomieszczeń dawnej stołówki w budynku internatu zespołu szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie, ul. Kraszewskiego 11 na siłownię szkolną oraz zaplecze sanitarno – szatniowe dla siłowni Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., działając jako eksploatator kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej m. Cieszyna informuje, co następuje.

Na załączonym rysunku nr A-01 pt.: „Projekt zagospodarowania terenu” opracowanym w październiku 2024 r. przez mgr inż. arch P. Szopa – Uryga oraz p. mgr inż. arch inż. M. Smółka kolorem pomarańczowym wyeksponowano przebieg kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej (ciągów głównych i przyłączy do budynku).

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawione na ww. rysunku, uzgadnia się w zakresie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej pozostającej w eksploatacji ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. bez uwag.

Powyższe jest ważne 2 lata.

**Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik
Działu Gospodarki Ściekami**
Rymor
mgr inż. Sylwia Rymorz

Załączniki: plan sytuacyjny,
Otrzymują: 1x Adresat
1 x ZGK w Cieszynie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami - kopia a/a

Pracownik

Dział Gospodarki Ściekami

✉ oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl

📍 Motokrosowa 27, 43-400 Cieszyn

☎ +48 33 851 55 35

📍 ul. Słowicza 59
43-400 Cieszyn
🌐 www.zgk.cieszyn.pl
✉ zgk@zgk.cieszyn.pl
☎ +48 33 479 41 00

Wysokość kapitału zakładowego: 25 480 000 zł
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54
REGON 241423780
KRS 0000347288