



Rozdzielnica p/t
typ 5x24

cd

Tablica TG

Pz = 42,62 kW
Pszcz = 24,00 kW

WMT. GŁÓWNY
FR304 100A

a – instal. wodociągowa
b – instal. kanalizacyjna
c – konstrukcja budynku
d – szafa RACK

obiekt:	BUDYNEK RECEPCJNO-MUZEALNY		
lokalizacja:	działka nr 5/10 w obr. 0045 w Nowym Sączu, przy ul. Długoszowskiego		
przedmiot rysunku:	rozdzielnia TG - s c h e m a t i d e o w y		
opracowanie:	instalacje elektryczne		
zespół projektowy:	sprawdził:		
mgr inż. Marek GŁOWACKI mgr inż. Wojciech WIEŹCEK uprawnienia 1365/J068	mgr inż. Antoni SZCZYPULA uprawnienia nr 32/74		
stadium:	data:	skala:	nr rysunku:
P.T.	październik 2023	-	07a/E