



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
1.	kl. schodowa	7,7o	pl. gress.
2.	sala muzealna	147,2o	pl. gress.
3.	magazyn	10,oo	pl. gress.
4.	WC niepełnosprawn.	4,6o	pl. gress.
5.	szatnia	6,3o	pl. gress.
pow. użytkowa		175,8o	m²
P.U.		346,oo	m²

LEGENDA	
oznaczenie	OPIS
	- INSTALACJA NAWIEWNA
	- INSTALACJA WYWIEWNA
	- INSTALACJA WYWIEWNA
	- INSTALACJA CZERPNA
	- INSTALACJA WYWIEWNA dla WC
	- Zawór wentylacyjny nawiewny / wywiewny z ramką montażową
	- Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą regulacyjną typ STW-AxB-SL9010 / GP (montaż z boku / montaż od dołu kanału)
	- Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą regulacyjną typ STW-AxB-SL9010 / GP (montaż z boku / montaż od dołu kanału)
	- Przepustnica regulacyjna Okrągła lub Prostokątna
	- Przepustnica powietrza z sitownikiem ze sprężyną powrotną typ AGUJ-M-250 + LF230
	- Rekuperator (montaż na posadzce) typ Domekt R 900 V C8M i- my Kamfovent / Ventia +Automatyka C6.1 z panelem Dotykowym (kolorowy ekran LED)
	- Wymiary kanałów: prostokątny / okrągły
	- Przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami zapewnić przez szczeliny pod drzwiami lub otwory w dolnej części drzwi o przekroju netto min. 200 cm².
	- Klimatyzator kasetonowy
	- Jednostka zewnętrzna klimatyzatora
	- Instalacje freonowe (średnice wg typów urządzeń)
	- Przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami zapewnić przez szczeliny pod drzwiami lub otwory w dolnej części drzwi o przekroju netto min. 200 cm².

obiekt	BUDYNEK RECEPCJNO-MUZEALNY		
lokalizacja	działka nr 5/10 w obr. 0045		
przedmiot rysunku	w Nowym Saczu, przy ul. Długoszowskiego		
opracowanie	r z u t p i ę t r a		
projektant	instalacje sanitarne - Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja		
mgr inż. Tomasz TYRPAK uprawnienia nr MAP/0344/POOS/07 MAP/IS/003606			
stadium	data	skala	nr rys.
P.T._W.	październik 2o23	1 : 1oo	WM/04