



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
1.	kl. schodowa	7,7o	pl. gress.
2.	sala muzealna	147,2o	pl. gress.
3.	magazyn	10,oo	pl. gress.
4.	WC niepełnosprawn.	4,6o	pl. gress.
5.	szatnia	6,3o	pl. gress.
pow. użytkowa		175,8o	m²
P.U.		346,oo	m²

LEGENDA	
oznaczenie	OPIS
	- INSTALACJA NAMEWNA
	- INSTALACJA WYMEWNA
	- INSTALACJA WYMEWNA
	- INSTALACJA CZERPNA
	- INSTALACJA WYMEWNA dla WC
	- Zawór wentylacyjny nawiewny / wywiewny z ramką montażową
	- Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą regulacyjną typ STW-AxB-SL9010 / Gp (montaż z boku / montaż od dołu kanału)
	- Kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą regulacyjną typ STW-AxB-SL9010 / Gp (montaż z boku / montaż od dołu kanału)
	- Przepustnica regulacyjna Okrągła lub Prostokątna
	Przepustnica powietrza z siłownikiem ze sprężyną powrotną typ AGUJ-M-250 + LF230
	Rekuperator (montaż na posadzce) typ Domekt R 900 V C8M i-my Kamfovent / Ventia +Automatyka C6.1 z panelem Dotykowym (kolorowy ekran LED)
	- Wymiary kanałów: prostokątny / okrągły
	- Przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami zapewnić przez szczeliny pod drzwiami lub otwory w dolnej części drzwi o przekroju netto min. 200 cm².
	- Klimatyzator kasetonowy
	- Jednostka zewnętrzna klimatyzatora
	- Instalacje freonowe (średnice wg typów urządzeń)
	- Przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami zapewnić przez szczeliny pod drzwiami lub otwory w dolnej części drzwi o przekroju netto min. 200 cm².

BUDYNEK RECEPCJNO-MUZEALNY			
obiekt	działka nr 5/10 w obr. 0045		
lokalizacja	w Nowym Saczu, przy ul. Długoszwowskiego		
przedmiot rysunku	r z u t p i ę t r a		
opracowanie	instalacje sanitarne - Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja		
architektura projektant	mgr inż. Tomasz TYRPAK uprawnienia nr MAP/0344/POCS/07 MAP/IS/0036/08		
stadium	data	skala	nr rys.
P.T._W.	październik 2023	1 : 100	WM/05