

Nieborowice, dnia 07 grudnia 2022 r.

7033.68.2022

PPK - RN / 92/12/2022

Marcin Drąg

Firma ABS – „Ochrona Środowiska” Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 14

40-169 Katowice

W odpowiedzi na złożony w dniu 24 listopada warunków na przebudowę sieci wodociągowej wraz ze zmianą lokalizacji hydrantu, znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Górniczej z ul. Wielopolską w Stanicy, tut. Przedsiębiorstwo wyraża zgodę na zaproponowaną przebudowę z następującymi uwagami:

1. Wykonać dokumentację dot. w/w inwestycji i przedstawić celem zaopiniowania tut. Spółce.
2. Dokładne położenie infrastruktury wodociągowej należy określić za pomocą urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie.
3. W przypadku skrzyżowań z urządzeniami wodociągowymi zastosować rury ochronne.
4. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych w pobliżu czynnych urządzeń wodociągowych sprzętem mechanicznym.
5. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
6. W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia wodociągowego należy bezwzględnie wstrzymać prace i o tym fakcie powiadomić Spółkę.
7. Ewentualne uszkodzenia zostaną usunięte na koszt Inwestora.
8. Teren w pobliżu urządzeń wodociągowych musi być udostępniony w trybie pilnym na żądanie tut. Przedsiębiorstwa związane z robotami awaryjnymi.
9. Uzyskać zgody właściciela nieruchomości na planowaną inwestycję.
10. Użyć odpowiednich, dopuszczonych od użytkowania prawem materiałów.
11. Wykonać dokumentację dot. w/w inwestycji i przedstawić celem zaopiniowania tut. Spółce.
12. Na 14 dni przed przystąpieniem do prac należy powiadomić tut. Przedsiębiorstwo, celem zapewnienia odbioru przyłącza.
13. Wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą.

Załączniki:

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PREZES Zarządu

Agata Mośiądz-Kramorz