

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



1050685548



Firma „ABS – OCHRONA
ŚRODOWISKA” sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 14
40-169 Katowice

Data pisma: 28.01.2025 r.
Nr pisma: TD25-01-0308336-03
Nr sprawy: OME/R/PG/018/2025
Kontakt: Przemysław Gajda
Telefon: 571 665 965
E-mail: Przemyslaw.Gajda@tauron-dystrybucja.pl

**dotyczy: Uzgodnienie projektu technicznego przebudowy sieci elektroenergetycznej dla zadania pt.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy”**

Tauron Dystrybucja S.A. Wydział Eksploatacji w Rybniku informuje, że dostarczony projekt budowlany został sprawdzony w zakresie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi usunięcia kolizji nr TD/OGL/OME/K/WT/PG/309/2024 z dnia 11.07.2024r.

Tytuł: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy”
Biuro projektowe: Firma „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” sp. z o.o.
Projektant: mgr inż. Janusz Kraszyna nr upr. 53/89 EL
Sprawdzający: mgr inż. Jadwiga Kraszyna 531/89 EL
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
Data opracowania projektu: styczeń 2024

Do przedstawionych rozwiązań projektowych wnosimy jedną uwagę. Na słupie GLR213618 brak konieczności zastosowania ograniczników przepięć wraz z wykonaniem uziemienia. **Projekt zostaje uzgodniony pozytywnie**, brak konieczności ponownego uzgadniania ze względu na powyższą uwagę.

Ponadto, informujemy, że:

- zgodnie z pismem nr TD24-10-0095783-03 z dnia 16.10.2024r. jest zgoda na uzgodnienie dokumentacji projektowej przed podpisaniem porozumienia kolizyjnego
- niniejsze uzgodnienie upoważnia do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia robót/ uzyskania decyzji na podstawie tzw. specustawy,
- niniejsze uzgodnienie nie upoważnia do rozpoczęcia prac budowlanych,
- przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłosić budowę albo wykonywanie robót budowlanych,
- do dnia rozpoczęcia prac budowlanych należy ustanowić służebność przesyłu oraz podpisać umowę kolizyjną/porozumienie kolizyjne*,
- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz zasad BHP,
- należy uzyskać wszelkie uzgodnienia, zgody i dołączyć je w projekcie,
- niniejsze uzgodnienie należy dołączyć do wszystkich egzemplarzy dokumentacji projektowej,
- po utracie ważności warunków technicznych usunięcia kolizji lub po utracie ważności uzgodnienia dokumentacji projektowej, TD nie jest zobowiązany do ponownego uzgodnienia dokumentacji projektowej na identycznych warunkach. TD może wymagać przeprojektowania sprawdzonej uprzednio dokumentacji.

Z poważaniem

Załączniki:
- projekt techniczny – 1szt.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
Starszy specjalista ds. eksploatacji sieci
Wydział Eksploatacji
Pomocnik
Przemysław Gajda