

OBJAŚNIENIA:

- instalacja c.o., zasilanie/powrót (obieg wodny):
 - Dn... – z rur stalowych
 - ø... – z rur wielowarstwowych PEXc/A/PE
- pion instalacji c.o., zasilanie/powrót
- grzejnik stalowy płytowy bocznozasilany

UWAGI:

- Rzut należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.
- Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem gąbczastą izolacją
- Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać o odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.
- Piony i poziomy c.o. należy prowadzić w olinach izolacyjnych grubości zgodnej z aktualnymi warunkami technicznymi.
- Wszelkie zmiany i niejasności w trakcie realizacji należy konsultować z projektantem.

