



— • — przyłącze wodociągowe
W1-W2 węzeł wodociągowy
Z ZOSUWA
— — — instalacja hydrantowa z rur stal. ocynkowanych
— — — pion instalacji hydrantowej z rur stal. ocynkowanych

- 1) Rzut należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.
- 2) Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem gąbczastą izolacją.
- 3) Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwożarowego wykonać o odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.
- 4) Piony i poziomy instalacji hydrantowej należy prowadzić w otulinie izolacyjnej z pianki poliuretanowej NRD gr. 10 mm.
- 5) Wszelkie zmiany i niejasności w trakcie realizacji należy konsultować z projektantem.

