

Dzień dobry,

Informuję, że na obszarze planowanej inwestycji (Rozbudowa, ul. Bukowej w Justynowie) znajdują się gazociągi średniego ciśnienia wybudowane w latach 1993 -2021 wraz z przyłączami.

W razie potrzeby udostępnienia materiałów archiwalnych sieci gazowej proszę o taką informację.

Dodatkowo informuję, że planowana jest rozbudowa sieci gazowej od wys. pos. nr 27 do wys. skrzyżowania z ul. Łódzką. Koordynatorem budowy gazociągu z ramienia PSG jest Pan Daniel Szydłowski, e-mail: daniel.szydowski@psgaz.pl, tel. 42 675 91 25. Z tego co udało mi się ustalić, prace projektowe jeszcze się nie rozpoczęły. Proszę o przekazanie planowanej daty rozbudowy ulicy celem ew. koordynacji prac.

Szerokość stref kontrolowanych dla przewodów gazowych średniego ciśnienia według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 640) wynosi standardowo 1 m (0,5 m od osi przewodu) dla gazociągów wybudowanych po 12 grudnia 2001 r.

Dla gazociągów wybudowanych przed tą datą szerokość stref kontrolowanych określa Tabela nr 2 (str. 34 przedmiotowego rozporządzenia) i waha się w zależności od rodzaju obiektów terenowych od 1 do 30 metrów.

W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

Przypominam, że przy przejściach sieci gazowej pod projektowanymi nawierzchniami minimalna odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu, przyłącza lub rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 / 0,8 m do powierzchni nawierzchni, przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni lub rzędnej dna rowu.

Z wstępnej analizy rysunków wynika konieczność przebudowy stalowej sieci gazowej od wys. ul. Słowackiego oraz na odc. ul. Staszica, Mickiewicza, Reymonta, Krzywa, Leśna. Jeżeli chodzi o sieć gazową z PE pod proj. jezdnią to będę mógł powiedzieć więcej po przesłaniu pełnych rysunków jn.

Celem wydania Warunków Technicznych, proszę o uzupełnienie materiałów w wersji elektronicznej, obejmujących:

- Zlecenie wykonania usługi gazowniczej z zaznaczoną poz. 3.10.1 (PDF);
- Plan Zagospodarowania Terenu (PZT) z propozycją nowej trasy sieci gazowej w formacie DWG/DXF z wektorowym podkładem mapy d/c proj.
- Profile/przekroje proj. nawierzchni nad istniejącą (nieprzewidzianą do przebudowy) siecią gazową (PDF). Proszę, aby na profilach wskazana była odległość pionowa mierzona od zewnętrznej ścianki gazociągu, przyłącza lub rury osłonowej do spodu konstrukcji

- nawierzchni (proponuję rozważenie dodania linii pomocniczej odsuniętej o 0,5 m od górnej krawędzi gazociągu lub rury osłonowej) – na ten moment mam tylko dla wybranych odcinków;
- proszę sporządzić również przekroje/profile dla miejsc skrzyżowań proj. uzbrojenia z siecią gazową (PDF). Proszę, aby na profilach wskazana była odległość pionowa mierzona od zewnętrznej ścianki gazociągu, przyłącza lub rury osłonowej do skrajnych elementów projektowanego uzbrojenia.

Wydanie warunków przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci gazowej jest usługą płatną i wycenioną zgodnie z Cennikiem Usług Pozataryfowych. Załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie Metodologii opracowywania cenników usług pozataryfowych i Cennika usług pozataryfowych. Aktualizacja z dn. 01.04.2025 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż nie jest jedynym operatorem systemu gazowniczego w Polsce. Wobec tego informacja pozyskana z naszej Spółki nie wyczerpuje informacji o możliwych przebiegach gazociągów.

Jednocześnie informujemy, że jedynym pełnym i aktualnym dokumentem informującym o przebiegu infrastruktury podziemnej jest mapa dc. projektowych oraz informacje szczegółowe pozyskane z publicznych zasobów geodezyjnych.

Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej. Roboty w strefie kontrolowanej gazociągu należy wykonywać ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych PSG sp. z o.o.

Z poważaniem

Adrian Nadrowski

Specjalista ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

tel. 42 675 92 43, kom. 885 061 288

e-mail: adrian.nadrowski@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul. Targowa 18, 90-042 Łódź

www.psgaz.pl www.gotowinabiometan.pl