



**PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.**  
**74-200 PYRZYCE UL. KOŚCIUSZKI 26**  
TEL. (0-91) 579 19 60, FAX. (0-91) 570 12 25  
**<http://www.ppkpyrzyce.pl> e-mail [sekretariat@ppkpyrzyce.pl](mailto:sekretariat@ppkpyrzyce.pl)**  
NIP 853-00-02-896 REGON 810877503  
**SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY**  
**KRS 0000209900**  
**WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 27 498 450,00 ZŁ**

Pyrzyce, dn.09.05.2025r.

Projektowanie i Realizacja  
Inwestycji ADBUD s.c.  
Agnieszka Matysik, Piotr Matysik  
ul. Gdyńska 28c  
73-110 Stargard

ZW.....<sup>1549</sup>.....2025

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.05.2025r. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. informuję, że w dniu 09.05.2025 r została przeprowadzona wizja lokalna w pomieszczeniu wodomierzowym w budynku przy ul. Kościuszki 24. Stwierdzono bardzo zły stan techniczny instalacji wodociągowej, zaawansowaną korozję oraz niesprawność zaworu głównego.

Mając na uwadze powyższe, jak również fakt występowania w minionych latach awarii tego przyłącza Przedsiębiorstwo stanowczo odradza wszelkie przeróbki na instalacji w obrębie jak i za wodomierzem. Obecny stan techniczny instalacji może również spowodować obniżenie parametrów wydajności i ciśnienia.

W celu rozwiązania opisywanego problemu należy wykonać oddzielne przyłącze wodociągowe na potrzeby Prokuratury Rejonowej.

Z poważaniem

Kierownik ZWiK

mgr inż. Agnieszka Wasiewicz