



INSTALACJA UZIEMIĄJĄCA

Złącze kontrolne w elewacji budynku w dedykowanej puszcze

Połączenie spawane/skręcane

Uziom szpilkowy, rezystancja poniżej 10Ohm

INSTALACJA ODGROMOWA

Zęście pionowe drutu odgromowego w rurce odgromowej w elewacji

Złącze krzyżowe

Iglica kominowa

Drut nierdzewny fi8 - zwód poziomy niski

Wypust drutu odgromowego do góry (wąs odgromowy)

ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O ul. Opolska 15, 15-549 Białystok tel. 85 667 29 23, 606 205 923		
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY UL. SZKOLNA 5, 19-325 STRADUNY		
ADRES BUDOWY:	UL. SZKOLNA 5, 19-325 STRADUNY, DZ. NR 190/4	
INWESTOR:	GMINA MIASTO ELK, UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 4, 19-300 ELK	
PRZEDMIOT RYSUNKU: INSTALACJA ODGROMOWA		Nr. rysunku: EP01
STADIUM: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		Skala: 1:100
Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Elektryka		
Projektant:	mgr inż. Krystian Olendzki upr. PDL/0138/PBE/18	
DATA:	07.11.2024r	Nr str.: