



PREZYDENT
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIU.7011.10.2024.KZ(ZDiZ-SP)

Gdynia, dnia 21 października 2024 roku

Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9

81-538 Gdynia

poprzez pełnomocnika

Marta Tabór

Primtech Szymon Kita

ul. Henryka Sienkiewicza 4/6

42-600 Tarnowskie Góry

Dotyczy: budowie oświetlenia boiska poliuretanowego i ścieżki rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie działek nr: 105/3, 106 (obręb Pogórze 0023) przy ulicy Złotej w Gdyni

UZGODNIENIE

Uzgadniam projekt techniczny pn. „*Nazwa zamierzenia budowlanego*: Budowa boiska poliuretanowego i ścieżki rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Złotej w Gdyni. *Adres obiektu budowlanego*: 81-154 Gdynia, ul. Złota, dz. nr 105/3, 106, jednostka ewidencyjna: 226201_1 (Gdynia), obręb ewidencyjny: 0023 (Pogórze), identyfikator ewidencyjny: 226201_1.0023.105/3. *Specjalność*: Elektryczna. *Element projektu budowlanego*: Projekt techniczny.” (*inwestor*: Gmina Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia; *projektant*: mgr inż. Michał Kretek; *data opracowania*: 05.2024 r.), z następującymi uwagami:

- 1) realizacja miejskiej sieci oświetlenia podlega odbiorowi przez Gminę Miasta Gdyni w zakresie jej wykonania; warunkiem dokonania jej odbioru jest:
 - a) uzgodnienie na roboczo, z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni malowanej numeracji słupów oraz oznaczenia szafki oświetleniowej (tel. 58 761 20 33);
 - b) dostarczenie dokumentacji odbiorowej zgodnie z wymaganiami przedstawionymi na stronie <https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,158/wytyczne-dotyczace-realizacji-i-odbioru-miejskiej-sieci-oswietlenia,548051>;
- 2) do projektu dołączono obliczenia oświetleniowe wykonane w 2023r. W związku z postępowaniem technicznym, na etapie wykonawstwa należy sprawdzić możliwość zastosowania opraw o mniejszej mocy;
- 3) należy zastosować tabliczki słupowe bezpiecznikowo – zaciskowe tekstolitowe jednorzędowe w pionowym układzie śrub, w słupach podziałowych i w miejscach łączenia więcej niż dwóch kabli zaprojektować wykorzystanie tabliczki „podziałowej” bezpiecznikowo – zaciskowej tekstolitowej dwurzędowej w pionowym układzie śrub. Ewentualne zastosowanie innych tabliczek wymaga pisemnej zgody przyszłego eksploatatora tzn. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni;

- 4) w każdym słupie i szafkach sterowniczych należy opisać kierunki wchodzących i wychodzących kabli;
- 5) należy zachować normatywne odległości uzbrojenia terenu;
- 6) realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego (teren budowy po zakończonych robotach należy przywrócić do stanu poprzedniego) oraz naruszać interesów osób trzecich;
- 7) o rozpoczęciu i zakończeniu robót (z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem) powiadomić pisemnie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (e-mail sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powołując się na niniejsze uzgodnienie, podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót oraz załączając prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 21.10.2027 r.

Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią ostemplowany rysunek nr E-02 pn. „*Tytuł projektu/Obiekt*: Budowa boiska poliuretanowego i ścieżki rekreacyjnej przy ul. Złotej w Gdyni. *Lokalizacja*: 81-154 Gdynia, dz. nr 105/3 (ul. Złota) oraz dz. nr 106 (ul. Chromowa), obręb 0023 Pogórze. *Nazwa rysunku*: Projekt zagospodarowania terenu. *Data*: 07.2025r.”.

z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Andrzej Krymski

KIEROWNIK REFERATU UZGODNIEŃ

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (INO) + projekt
3. UIU - a/a (145860/2025).

Opracowała: Katarzyna Zaręba