PROPONOWANA LOKALIZACJA SZAFKI MONITORINGU

Lokalizacja szafy oświetlenia boiska - SOB

Linia kablowa zasilania oświetlenia zewnętrznego kabel YAKXS 5x25mm2
Linia kablowa zasilania oświetlenia boiska YAKXS 5x25mm2

Linia kablowa zasilania oświetlenia zewnętrznego kabel YAKXS 5x25mm2
Linia kablowa zasilania SOB kabel YAKXS 5x25mm2
Linia kablowa zasilania isteniejącej rozdzielnicy MSO Złota Pętla 2 kabel YAKXS 5x25mm2

Lokalizacja isteniejącej szafy oświetlenia MSO Złota Pętla 2

MSO Złota Pętla 2

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

skala 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA,ul. Złota
Nr sekcji: 6.225.24.14.2.2
Obręb: 0023, Pogórze
Nr działki: 105/3
Mapę zaktualizowano na dzień: 11-09-2023
Układ współrzędnych: "2000"
Układ odniesienia: Lokalny - EVRF2007
Nr KERG: PND.6640.1535.2023
Data: 11-09-2023

: zakres opracowania
: służebności gruntowe
: linie rozgraniczające
: linie zabudowy
: osie ulic, dróg

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawa geodezyjne i kartograficzne)
Pomiar szczegółów terenowych metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic działek.

Teren zamknięty (wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

Wykonawca : Kłomski Andrzej

Poświadczam że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty nie zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PND.6640.1535.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	UM Gdynia Wydział Gosp. Nieruch. i Geodezji
Wykonawca prac geodezyjnych	MT-Geodezja Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inż. Tomasz Rieckiel NIP: 5661567167 REGON 142117755 81-577 Gdynia ul.Żarskiego 12C/11
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji PND.6640.1535.2023_21854
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Kłomski Andrzej geodeta upraw. 6214 (zakres 1)

GEODETA mgr inż. Tomasz Rieckiel tel: 512 554 025 @ mtgeodezja.tr@gmail.com

ANDRZEJ KŁOMSKI Geodeta Uprawniony Nr 6214

LEGENDA

- projektowana trasa zasilania urządzeń i oświetlenia terenu – kabel elektroenergetyczny 1kV
- projektowana kanalizacja kablowa na potrzeby kamer
- P1 projektowana oprawa oświetlenia boiska o mocy 108W, 16530lm, na słupie h=4,5m
- P2 projektowana oprawa oświetlenia zewnętrznego o mocy 54W, 5170lm, na słupie h=4m
- P3 projektowana oprawa oświetlenia zewnętrznego o mocy 54W, 5264lm, na słupie h=4m, szeroki rozsył
- projektowana studnia teletechniczna
- projektowana rura osłonowa

UWAGI:

1) W słupach zastosować system połączeń typu np. NTB
2) W wykopie ułożyć bednarkę FeZn 30x4 –połączyć ze słupami, złączami.
3) Na skrzyżowaniach z innymi sieciami zastosować rury ochronne typu np. DVK/DVR
4) Prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował inst. elektr:	mgr inż. Michał Kretek	SKL/4506/PWOE/12	
Sprawdził inst. elektr:	mgr inż. Mariusz Szlenk	SKL/4438/PWOE/13	
Opracował:	inż. Szymon Radziej		

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Lokalizacja: 81-154 Gdynia, ul. Złota OBRĘB 0023 POGÓRZE, DZ. NR 105/3 identyfikator ewidencyjny: 226201_1.0023/105/3

Nazwa projektu/Obiekt: BUDOWA BOISKA POLIURETANOWEGO I ŚCIEŻKI REKREACYJNEJ PRZY UL. ZŁOTEJ W GDYNI

Inwestor: GMINA MIASTA GDYNI GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU UL. OLIMPIJSKA 5/9 81-538 GDYNIA

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY

Nr rysunku: E-02

Nr egz.:

Data: PAŹDZIERNIK 2025 r.

Skala: 1:500

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita