

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

1052147898



PRACOWNIA INŻYNIERII DROGOWEJ
PIOTR TABAK
ul. Miodowa 15
32-540 Młoszowa

Data pisma: 04-06-2025r
Nr pisma: TD25-05-0310419-03
Sprawa: Przebudowa drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebinii na Os. Widokowym dz. nr 191/326, 191/313, 191/398
Nr sprawy: 1052168574, 1051792450
Kontakt: Dariusz Gliński
Telefon: +48 572886620
E-mail: dariusz.glinski@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Państwo,

Niniejszym w odpowiedzi na pismo znak 10/238/pid/2025 z dnia 16.05.2025r. dotyczącą rozbudowy drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 8 na Os. Widokowym w Trzebinii, uprzejmie informujemy, że po zapoznaniu się z przesłanymi wyjaśnieniami oraz rysunkami – profilem podłużnym i przekrojem konstrukcyjnym nie stwierdzamy kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną stanowiącą majątek TD S.A.. W przesłanym Państwu uzgodnieniu branżowym TD/OBD/OMD/UB/PC/551/2025 z dnia 22-04-2025r. wykazaliśmy przebieg uzbrojenia podziemnego i lokalizację urządzeń. Powstałe ew. skrzyżowania i zbliżenia pomiędzy istniejącymi, a projektowanymi obiektami należy zabezpieczyć w sposób opisany w wytycznych do zabezpieczenia kabli. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne, wykonana ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego) pod nadzorem służb TD S.A. w celu zlokalizowania linii kablowych średniego i niskiego napięcia (nadzór - usługa płatna zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych TD S.A.). Należy sprawdzić głębokość posadowienia linii kablowych w stosunku do projektowanej drogi. W przypadku braku zachowania normatywnej głębokości konieczne będzie pogłębienie linii kablowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm. W miejscach skrzyżowań linii kablowych z drogą należy obok istniejących kabli ułożyć rury rezerwowe sztywne przewiertowe o średnicy min. 110mm dla linii nN i min. 160mm dla linii SN.

Z poważaniem

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wytyczne do zabezpieczenia kabli.
Kopia:
TD/OBD/OME

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie
Specjalista ds. eksploatacji sieci
Wydział Eksploatacji


Dariusz Gliński