

pom. poza zakresem obliczeń -  
pozostaje istniejące oświetlenie,  
proj. obwód gniazdz wykładowych 230V  
doprowadzić z pom. kotłowni


obwody zasilania kotłowni pozostają bez  
zmiany - wymianie podlega zasilanie dla tablicy  
kotłowni

oprawa kandelowa  
LED, 5W, P44

osw. zaimp.  
N2XH-U B2ca 3x1,5

## UWAGA!

1. Przewody prowadzić pod tynkiem i przestřzeni międzystopowej płyt g/k i sufitu podwieszanego.
2. Puszki rozgldźne montować poza pomieszczeniami wilgotnymi lub zastosować puszki hermetyczne.
3. W przejściach przez stropy i ściany instalację prowadzić w rurach karbowanych RVL.
4. Sterowanie i zasilanie automatyki centralnego ogrzewania oraz instalacji oddymiania pozostaje bez zmian. Wymianie podlegają wyłączanie kable zasilające ww. centrale.
5. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować oprawy i osprzęt hermetyczny min.IP44.
6. Wszystkie tablice zabezpiecznikowe w komunikacji należy wyposażyć w zamk na klucz.
7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury, wod-kan., wentylacji i klimatyzacji.
8. Dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych równoważnych o niegorzszych parametrach.
9. Istniejące przyrki "ROP" przewidziane i diarmu oddymiania pozostają bez zmiany.
10. Istniejące wentylatory mechaniczne w pom. WC, uruchamiane z obwodu oświetlenia.

<div><div>mat</div></div> <div>FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA</div>				44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16 kom. 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com			
OBIEKT BUDYNEK PRZEDSZKOLA		NAZWA PROJEKTU Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach.		PROJEKTOWAŁ br. elektryczna			
RYSUNEK PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - RZUT PIWNIC		mgr inż. Wojciech Potczyński nr upr. KUP/0069/P00E/10					
INWESTOR Gmina Żary o statusie miejskim – Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach, ul. Broni Pancernej 8, 68-200 Żary							
LOKALIZACJA ul. Parkowa 10, 68-200 Żary							
SKALA:	1:100	DATA:	02.12.2025		NR RYSUNKU:		
				E-02/1			