

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01, faks 41 368 51 26

URZĄD MIASTA I GMINY w Końskich
WPLYNEŁO
2023 -03- 01
Nr... PP... 2825. 2023.
Znak.....

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 349 42 55

Urząd Miasta i Gminy w Końskich
ul. Partyzantów 1
26-200 Końskie

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKI.ZMDZ.761.38.23

Kielce, 28.02.2023


Dot.: budowy chodników w m. Końskie ul. ks. Kardynała wyszyńskiego, ks. Popiełuszki i ks. Sykulskiego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.02.2023 r., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach informuje, iż, w m. Końskie, na ul. ks. Kardynała Wyszyńskiego, ks. Popiełuszki i ks. Sykulskiego zlokalizowana jest sieć gazowa ś/c której jesteśmy operatorem. Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Nadmieniamy, że wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej, a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.
2. W przypadku braku możliwości zachowania pionowych i poziomych odległości normatywnych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110, inwestor winien poinformować Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach o zaistniałej sytuacji.

3. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.
4. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Skarżysku-Kamiennej, ul. Młodzawy 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
5. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonywaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.
6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robot.

KIEROWNIK
Zakładu Inżynierii i Montażu Sieci Gazowych

Marcin Sykulski

K/O:

- ZMSM a/a
- Gazownia w Skarżysku - Kamiennej