






ZAKRES ZMIAN

30 x
(W PIWNICY
10NOWYCH)



1. Centralę CAP wyposażyć w moduł GSM - powiadamiający 3 osoby o zdarzeniu.
2. W obrębie świetlicy czujniki dymu zaprogramować jako rozkodowywane w czasie nie działania systemu alarmowego tzn w czasie trwania imprez itp.
3. Podłączenia wew. elementów systemu wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wybranego producenta.
4. Zastosować osprzęt firm oferujących certyfikowane rozwiązania systemów alarmowych i ppoż.

