

6. Przebudowę przyłącza wykona PWiK na zlecenie i koszt Inwestora, a szczegóły dotyczące realizacji robót należy ustalić z wykonawcą robót - PWiK Sp. z o.o. – Dział TB (tel. 32 455 26 34, wew. 356 lub 379).
7. Przebudowane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu. Odbiór dokonywany jest w obecności stron.
8. Po wykonaniu przebudowy należy wykonać badanie wody w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w innym, posiadającym udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez PIS. Pobór próby wody powinien być dokonany przez uprawnionego próbobiorcę. Zakres badań obejmować powinien co najmniej oznaczenie ogólnej liczby mikroorganizmów po 72 h (22stC), bakterii E. Coli, bakterii grupy Coli, pH, barwy, żelaza i chloru wolnego.
9. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej następuje niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego, przedstawieniu protokołu z pozytywnym wynikiem badań laboratoryjnych wody oraz podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę.
10. Niniejsze warunki przebudowy są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania przez PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. Warunki przyłączenia są aktualne w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane. Przyłącze należy przebudować w terminie ważności warunków.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Marek Chrószcz

Załączniki:

1 x Umowa nr TT/381/2025 z 11.09.2025r. wraz z mapą

Otrzymują:

1. Adresat

2. Jan Kaintoch, ul. Mendego 12, 44-300 WODZISŁAW ŚL. – warunki i mapa, bez umowy

3. a/a

Sprawę prowadzi:

Adam Dziwok tel. (32) 4552634 wew. 325

