



OZNACZENIA

- PRZEWODY CHŁODNICZE (ciecz+gaz)
- · - · - PRZEWÓD SKROPLIN
- JW JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA ŚCIENNA
UKŁADÓW SPLIT
- JZ JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ŚCIENNA
UKŁADÓW SPLIT

UWAGA:

- SKROPLINY Z JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
ODPROWADZIĆ POPRZECZ PRZEWODY SKROPLIN
DO PROJ. PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ
POPURZECZ ZASYFONOWANIE
- PRZEWODY CHŁODNICZE I SKROPLINY PROWADZIĆ
W BRUZZACH ŚCIAN
- DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
USTALIĆ NA ROBOCZO Z INWESTOREM UWZGLĘDNIJĄC
INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE I ARANŻACJĘ POMIESZCZENIA

OBIEKT: REMONT BUDYNKU OSP CZYŻOWICE CZYŻOWICE, UL. STRAŻACKA 7		DATA: 12.2025
TEMAT: RZUT PIĘTRA - KLIMATYZACJA		SKALA: 1:100
		RYS.NR 12
PROJEKTOWAŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK	519/79	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	