

Nazwa zadania:

„Dostawa pojemnościowego wymiennika ciepła WP 6/6 w wersji 7/2.”

I. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie i dostawa do Oddziału w Odolanowie wymiennika ciepła WP 6/6 w wersji 7/2:
 - Czynnik grzewczy: woda/woda.
 - Pojemność: 2000 l.
 - Najwyższe dopuszczalne cienie: 6 bar.
 - Najwyższa dopuszczalna temperatura: 165 °C.
 - Wykonanie wg. dyrektywy nr 2014/68/UE KAT IV Moduł G.
 - Od wewnątrz emaliowany, od zewnątrz malowany: powłoka epoksydowa, kategoria korozyjności atmosfery C3 (średnia) okres trwałości powłoki M (średni).
 - Wężownica z rur czarnych, stal kotłowa.
 - Wersja z atestem PZH do wody pitnej.
2. Przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej atest PZH i komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji wymiennika w UDT.

II. Termin realizacji usługi:

Do 9 tygodni od daty podpisania Umowy.

III. Warunki realizacji usługi:

Gwarancja 2 lata.

IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

Brak dodatkowych wymagań.

Sporządził: Bartosz Kozłowski