

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Centrala Spółki

Biuro Zakupów

nr tel.: +48 723 230 357

e-mail: agnieszka.lewinska@pgnig.pl

Warszawa, 14.05.2024 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Znak postępowania: NP/OD/24/0387/OD/WAOK

Dot.: postępowania zakupowego prowadzonego w procedurze regulaminowej pn.: „**Usługa przeglądów okresowych, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w lokalach i budynkach PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Karpacki**”

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13.05.2024 r., dotyczącym treści Regulaminu postępowania, przedstawiam poniżej wyjaśnienia:

Pytanie nr 6:

Proszę o doprecyzowanie i wskazanie pozycji w wykazie urządzeń wskazując tym samym ilości systemów klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW, zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane. Informacja ta niezbędna jest do rzetelnej wyceny oraz adekwatnego porównania złożonych ofert, w celu wykluczenia pomyłki że pod ocenę efektywności podlega 1 urządzenie w danej lokalizacji, na co obecnie wskazuje formularz cenowy.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że Wykonanie oceny efektywności energetycznej będzie dotyczyło następujących systemów w 6 lokalizacjach:

Lokalizacja Sandomierz (IA) – System klimatyzacji oparty o agregat wody lodowej Galetti LCE104CQ oraz 47 jednostek wewnętrznych Galetti.

Lokalizacja Kielce (ID) – System Klimatyzacji oparty o Agregat GHP Sanyo SGP-EW240M2G2W i 28 jednostek wewnętrznych Sanyo.

Lokalizacja Tarnów (IG) – System klimatyzacji oparty o 3 agregaty chłodnicze Mitsubishi PUHZ-ZRP140V(Y)KA (2 szt); PUHZ-ZRP50VKA – (1 szt) oraz 5 central wentylacyjnych VBV.

Lokalizacja Kraków (IIG) – System klimatyzacyjno grzewczy oparty o Agregat absorbcyjny BROAD BZ30XD oraz 96 klimakonwektorów Aermec.

Lokalizacja Rzeszów (IIIA) – System klimatyzacji i wentylacji oparty o: Centralę wentylacyjną Swegon Gold; Agregat wody lodowej Cliwet, Centrale wentylacyjne VTS, Agregat wody lodowej Aermec, System klimatyzacji Hisense – 3 jednostki zewnętrzne i 47 jednostek wewnętrznych.

Lokalizacja Lublin (IIIC) - System Klimatyzacji oparty o dwa Agregat GHP Sanyo SGP-EW240M2G2W i SGP-E190K1GU2W oraz 46 jednostek wewnętrznych Sanyo.

Z poważaniem,

.....
Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego

Osoba prowadząca sprawę:
Agnieszka Lewińska, Biuro Zakupów
T: +48 723 230 357,
E: agnieszka.lewinska@pgnig.pl