

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.
Centrala Spółki

Biuro Zakupów

nr tel.: +48 723 230 357

e-mail: agnieszka.lewinska@pgnig.pl

Warszawa, 15.05.2024 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Znak postępowania: NP/OD/24/0387/OD/WAOK

Dot.: postępowania zakupowego prowadzonego w procedurze regulaminowej pn.: „**Usługa przeglądów okresowych, konserwacji, napraw instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w lokalach i budynkach PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Karpaki**”

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13.05.2024 r., dotyczącym treści Regulaminu postępowania, przedstawiam poniżej wyjaśnienia:

Pytanie nr 7:

Część II Kraków Gazowa 14 B w zestawieniu są Klima konwektory oraz ocena efektywności klimatyzacji a nie mogą doszukać się danych agregatu chłodniczego ?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, że w lokalizacji Kraków, ul. Gazowa 14 B: Część II (IIG) Agregat absorpcyjny BROAD BZ 30 nie jest przedmiotem postępowania w zakresie przeglądów i napraw klimatyzacji i wentylacji, dlatego nie został wymieniony w Wykazie Urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Należy go jednak uwzględnić przy wykonywaniu oceny efektywności systemu klimatyzacji w w/w lokalizacji.

Pytanie nr 8:

Dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 6:

Pytanie nr 6:

Proszę o doprecyzowanie i wskazanie pozycji w wykazie urządzeń wskazując tym samym ilości systemów klimatyzacji o nominalnej mocy chłodniczej większej niż 12 kW, zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane. Informacja ta niezbędna jest do rzetelnej wyceny oraz adekwatnego porównania złożonych ofert, w celu wykluczenia pomyłki że pod ocenę efektywności podlega 1 urządzenie w danej lokalizacji, na co obecnie wskazuje formularz cenowy.

Dotyczy:

Lokalizacja Tarnów (IG) – System klimatyzacji oparty o 3 agregaty chłodnicze Mitsubishi PUHZ-ZRP140V(Y)KA (2 szt); PUHZ-ZRP50VKA – (1 szt) oraz 5 central wentylacyjnych VBV.

Odpowiedź jest nieprecyzyjna.

Powinno być :

System klimatyzacji oparty o 3 agregaty chłodnicze Mitsubishi PUHZ-ZRP140V(Y)KA (2 szt.); PUHZ-ZRP50VKA – (1 szt.) plus 7 szt. agregatów VRF.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź do pytanie nr 6 w zakresie lokalizacji Tarnów (IG):

Lokalizacja Tarnów (IG) – System klimatyzacji oparty o 3 agregaty chłodnicze Mitsubishi PUHZ-ZRP140V(Y)KA (2 szt); PUHZ-ZRP50VKA – (1 szt); 7 szt. agregatów VRF.

Z poważaniem,

.....
Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego

.....
Osoba prowadząca sprawę:
Agnieszka Lewińska, Biuro Zakupów
T: +48 723 230 357,
E: agnieszka.lewinska@pgnig.pl