



istn. 2xYAKY 4x150mm<sup>2</sup>  
relacji: st. transf. - ZKP  
odkopać na dł. 1m, przeciąć  
i obustronnie zmurować

761  
proj. mufa  
4x ZRM-4

istn. st. transf. 336 LOEFFLERA

proj. ZK-3/RBL 2x400A+1x160A/1P/KK

proj. 2x YAKXs 4x150 mm<sup>2</sup>  
 $L=2 \times (2+4)=12\text{mb}$

