

**Departament Zakupów**

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
tel. 22 106 41 72
renata.warjas@pgnig.pl

Do Wykonawców

Nasz znak: DZ.ZA.175-4.2025

Warszawa, 30.04.2025r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. **Budowa odwadniacza podziemnego na trasie rurociągu od odwiertu Mirocin 4 – KGZ Jodłówka**, numer postępowania: **NP/ORLEN/25/0572/GE/DIS**.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
dalej jako „SWZ”**

Działając w imieniu Zamawiającego, ORLEN Spółki Akcyjnej informuję, że na podstawie § 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamówień obowiązującej w Zespole Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spółki Akcyjnej, zwana dalej „Instrukcja”, poniżej udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu, a także o ile wskazano w treści niniejszego pisma działając na podstawie § 24 ust. 5 Instrukcji zmieniam treść SWZ.

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami pomiędzy OPZ a Projektem Technicznym dotyczącymi dostawy zbiornika 3,9 m³. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zbiornik 3,9 m³ stanowi dostawę Inwestorską. W przypadku braku dostawy zbiornika prosimy o padanie wytycznych do wykonania.

Wyjaśnienie 1

Zamawiający informuje, że zbiornik 3,9 m³ stanowi dostawę Inwestorską.

ORLEN Spółka Akcyjna

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860
NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie
ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
www.orken.pl

Pytanie 2

Zwracamy się prośbą o akceptację rysunku założeniowego podziemnego odwadniacza kieszeniowego dla przedmiotowego postępowania przetargowego. Proponujemy zastosowanie odwadniacza o średnicy DN200 / DN400 PN63. Zaproponowane rozwiązanie będzie spełniać wymagania techniczne instalacji a ponadto uwzględnia średnice rur dostępne w obrocie handlowym.

Wyjaśnienie 2

Zamawiający informuje, że akceptuje zaproponowane rozwiązanie przez Wykonawcę i wprowadza zmiany w Rysunku nr 3.1. (Podziemny odwadniacz PN63) do Projektu Technicznego załączonego do treści SWZ.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie;

- załącznika nr 2 SWZ Opisu przedmiotu zamówienia;
- załącznika nr 11 SWZ Harmonogramu rzeczowo-finansowego;
- załącznika do Projektu Technicznego - Rys. nr 3.1. Podziemny odwadniacz PN63 (strona 20 pdf).

Wprowadzone modyfikacje do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zostały naniesione w trybie zmian i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl. W pozostałym zakresie SWZ pozostaje niezmienną.

Załączniki:

- 1) Rysunek założeniowego podziemnego odwadniacza kieszeniowego załączony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego - w zakresie pytania i odpowiedzi 2,
- 2) Zmodyfikowana treść SWZ – Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia w trybie śledzenia zmian i pdf,
- 3) Zmodyfikowana treść SWZ – Załącznik nr 11 – Harmonogram rzeczowo-finansowy w trybie śledzenia zmian i pdf.

Sporządziła: R. Warjas