

## **Opis przedmiotu zamówienia**

w sprawie pn.: Serwis Agregatów gazowych w KRNiGZ Radoszyn

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi serwisowej dwóch agregatów prądotwórczych typu JGS420GS-S.L. eksploatowanych w KRNiGZ Radoszyn, w okresie eksploatacji 44000-56000 godz. pracy dla silnika 026A oraz 38000 - 50000 godz. pracy dla silnika 026B a w szczególności :

- 1/ wykonania wszelkich czynności co 2000 mtg wg Planu konserwacji stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, a w szczególności wg dokumentów wydanych przez producenta agregatów i przywołanych w ww. Planie konserwacji, od 44000 mtg dla agregatu 026A / 38000 mtg dla agregatu 026B, oraz dostarczenia fabrycznie nowych, oryginalnych lub zalecanych przez producenta maszyn, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych według Planu konserwacji
- 2/ stałego, bieżącego udzielania pracownikom Zamawiającego wsparcia technicznego, to jest doradztwa i fachowej pomocy w zakresie obsługi agregatu prądotwórczego; wsparcie będzie realizowane każdego dnia /z wyjątkiem niedziel/ w godz. od 7.00 do 19.00 na żądanie pracownika Zamawiającego, telefonicznie,
- 3/ wykonania napraw bieżących z materiałów oraz części własnych, przy użyciu własnych maszyn i urządzeń z zastrzeżeniem, iż będą spełniać wszelkie warunki wymagane prawem oraz polskimi normami technicznymi, a materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą oryginalne, fabrycznie nowe oraz zalecane przez producenta agregatu prądotwórczego,

.....  
(podpis osoby sporządzającej Opis)