

Załącznik nr 5 - Zestawienie urządzeń chłodniczych:

Część II – Serwisowanie urządzeń chłodniczych w ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska w Sanoku

l.p.	Jednostka Organizacyjna	Lokalizacja urządzenia						Rodzaj czynnika	GWP	NAPEŁNIENIE
			Producent urządzenia	Typ urządzenia	Nr fabryczny	Rok produkcji	Moc chłodnicza [kW]			kg
1	PMG Brzeźnica	Dach budynku AKP przy tłoczni gazu	Galletti	MTE033COAA	15701266	2015	32,95	R410A	2088	5,5
2	KGZ Czarna Sędziszowska	KGZ Czarna S. - sprężarka gazu	Uniflair (Włochy)	ERA C0621A	URY 024243	2014	16,3	R410A	2088	7,5
3	KGZ Czarna Sędziszowska	OZG Góra Ropczycka - instalacja osuszania	Lennox Refac (Hiszpania)	EAC0151SKHN	10051190ES03120607	2010	13,3	R407C	1774	3,4
4	KGZ Czarna Sędziszowska	OZG Góra Ropczycka - nowa instalacja osuszania	HITEMA VIA Mons, 35024 Bovolenta – Padova- Italy	HITEMA LGX-32. 025	J10BAF1143	2024	23,2	0	R-32	2,7
5	KGZ Czarna Sędziszowska	OZG Góra Ropczycka - nowa instalacja osuszania	HITEMA VIA Mons, 35024 Bovolenta – Padova- Italy	HITEMA LGX-32. 025	J10BAF1144	2024	23,2	0	R-32	2,7
6	KGZ Czarna Sędziszowska	OZG Sędziszów - sprężarka gazu	DARPIN	PASCW130SB-U	ABT191121001	2020	13,2	0	R407C	6,4
7	KGZ Maćkowice	Ośrodek centralny	CLIMAVENET A	FOCS/LN0851	32024420	15/08/2012	79	R-134a	1430	36,0
8	KGZ Maćkowice	Ośrodek centralny	CLIMAVENET A	FOCS/LN0851	32024419	08/08/2012	79		1430	36,0
9	KGZ Przemysł-Zachód	Ośrodek Centralny - Tłocznia Gazu - instalacja chłodzenia gazu - agregat nr 1 - obieg C1	DARPIN	SA-27-SP1	12M103 (obieg C1)	2012	b.d.	R410A	2088	16,0
10	KGZ Przemysł-Zachód	Ośrodek Centralny - Tłocznia Gazu - instalacja chłodzenia gazu - agregat nr 1 - obieg C2	DARPIN	SA-27-SP1	12M103 (obieg C2)	2012	b.d.	R410A	2088	16,0

Załącznik nr 5 - Zestawienie urządzeń chłodniczych:

Część II – Serwisowanie urządzeń chłodniczych w ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska w Sanoku

l.p.	Jednostka Organizacyjna	Lokalizacja urządzenia						Rodzaj czynnika	GWP	NAPEŁNIE NIE
			Producent urządzenia	Typ urządzenia	Nr fabryczny	Rok produkcji	Moc chłodnicza [kW]			kg
11	KGZ Przemysł-Zachód	Ośrodek Centralny - Tłocznia Gazu - instalacja chłodzenia gazu - agregat nr 2 - obieg C1	DARPIN	SA-27-SP1	12M102 (obieg C1)	2012	b.d.	R410A	2088	16,0
12	KGZ Przemysł-Zachód	Ośrodek Centralny - Tłocznia Gazu - instalacja chłodzenia gazu - agregat nr 2 - obieg C2	DARPIN	SA-27-SP1	12M102 (obieg C2)	2012	b.d.	R410A	2088	16,0
13	KGZ.Tarnów II	Schładzarka Gazu C1	DARPIN	SA-23-E-P3S-CLIENT-C1	14M187	2014	112,9	R410A	2088	17,2
14	KGZ.Tarnów II	Schładzarka Gazu C2	DARPIN	SA-23-E-P3S-CLIENT-C2	14M187	2014	112,9	R410A	2088	17,2
15	KGZ Hurko	ośrodek centralny kopalni, ul. Księdza Jana Mogilnickiego 15 , 37- 700 Przemysł	Galletti	LCE144CSG	12700683	2012	140,37	R410A	2088	12,5
16	KGZ Hurko	ośrodek centralny kopalni, ul. Księdza Jana Mogilnickiego 15 , 37- 700 Przemysł	Galletti	LCE144CSG	12700683	2012	140,37	R410A	2088	12,5
17	KGZ Hurko	ośrodek centralny kopalni, ul. Księdza Jana Mogilnickiego 15 , 37- 700 Przemysł	Galletti	LCE144CSG	12700768	2012	140,37	R410A	2088	12,5
18	KGZ Hurko	ośrodek centralny kopalni, ul. Księdza Jana Mogilnickiego 15 , 37- 700 Przemysł	Galletti	LCE144CSG	12700768	2012	140,37	R410A	2088	12,5
19	KGZ Żołynia	OZG sarzyna II	DARPIN	PASCW130SB-U	-----	2009	--	R407C	1774	6,4
20	KGZ Żołynia	OZG Jeżowe	DARPIN	PASCW40SB	1681A1	2011	--	R407C	1774	6,4
21	KGZ Żołynia	OZG Chałupki Dębniańskie	DARPIN	PASC130SB	506CW130322001	2013	--	R407C	1774	6,4
22	KGZ Żołynia	OZG Kuryłówka	TERMOCOLD	Exel E-250 ZC NT	DE-2703-GO	2007	--	R407C	1774	12,0

Załącznik nr 5 - Zestawienie urządzeń chłodniczych:

Część II – Serwisowanie urządzeń chłodniczych w ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska w Sanoku

l.p.	Jednostka Organizacyjna	Lokalizacja urządzenia						Rodzaj czynnika	GWP	NAPEŁNIE NIE
			Producent urządzenia	Typ urządzenia	Nr fabryczny	Rok produkcji	Moc chłodnicza [kW]			kg
23	KGZ JAROSŁAW	OZG PRZEWORSK P-17 agregat wody lodowej	MTA SpA	CHILLER TAEvo TECH 301	2200274315	2015	30KM	R410a	2088	15,05
24	Kopalnia Jodłówka	Agregat wody lodowej SP1 SP2 OZG Jodłówka	DARPIN PASC W 300 SBU	DARPIN PASC W 300 SBU	511CW091218001	2009		nd	R407C	11,2
25	Kopalnia Jodłówka OZG Mirocin	Agregat wody lodowej OZG Mirocin - tłoczni gazu	AERMEC	NRL0600 KA03A3	2103006201980000	2021	134,6 kW	2	R410A	29,0
26	Kopalnia Jodłówka	Agregat wody lodowej OZG Pruchnik	M.T.A. S.p.A	CY071	2200204731	2012	9	nd	R410A	2,7
27	Kopalnia Tuligłowy	instalacja tłoczni gazu	DARPIN	SA-23-S-P3S	12M118 - C1	2012	b.d.	R410A	2088	20,3
28	Kopalnia Tuligłowy	instalacja tłoczni gazu	DARPIN	SA-23-S-P3S	12M118 - C2	2012	b.d.	R410A	2088	20,3
29	Kopalnia Tuligłowy	instalacja tłoczni gazu	DARPIN	SA-23-S-P3S	12M119 - C1	2012	b.d.	R410A	2088	20,3
30	Kopalnia Tuligłowy	instalacja tłoczni gazu	DARPIN	SA-23-S-P3S	12M119 - C2	2012	b.d.	R410A	2088	20,3
31	OKŁA/Kop Lubaczów/OZG Dzików	Chłodnica_Gazu_Procesowego	THERMOCOLD	AWA ENERSAVE 1120 ZN SLN	GE-1502-GO	2007	53	R407C	1774	22,0
32	KGZ Szczepanów	OZG Ryłowa- Rajsko, agregat wody lodowej	LENNOX REFAC	EAC0351SM4HN	10046279ES03110916	2011	32	R410A	2088	8,0
33	KGZ Szczepanów	OZG Szczepanów, agregat wody lodowej	BlueBox	Zeta REV SLN 8.2	SB10064320	2 020	80	0	R410A	11
34	Sanok ul. Sienkiewicza 12 bud. B	316B	GALLETTI	Agr. wody lodowej LCCO90CL	HF0509004828	b.d.	32,1	R407C	1774	b.d.
35	KGZ Krasne	OZG Terliczka	Darpin	PASCW130SB-4	506CW110725007	2011	32,00	R407C	1774	6,40
36	KGZ Krasne	OZG Husów	Blue Box	ZETA Rev HE 721P	SB10016225	2017	72,00	R410A	2088	8,00
37	KGZ Krasne	OZG Palikówka	Thermocold	Excel E 240 ZC	DE-2704-GO	2007	40,6	nd	R407C	13
38	KGZ Żurawica	37-710 Żurawica ul: Przemyska 7	Darpin	SA-11-N-P3S	13M182	2013	99,4	R410A	2088	17,5
39	KGZ Żurawica	37-710 Żurawica ul: Przemyska 7	Darpin	SA-11-N-P3S	13M183	2013	99,4	R410A	2088	17,5
40	KGZ Przemysł Wschód	COZG	Darpin	Chiller SA 13N-P3S	12M116	2012	b.d.	R410A	2088	20,50
41	KGZ Przemysł Wschód	COZG	Darpin	Chiller SA 13N-P3S	12M117	2012	b.d.	R410A	2088	20,50

Zał. nr 5 - Zestawienie urządzeń chłodniczych:
Część II – Serwisowanie urządzeń chłodniczych w ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska w Sanoku

l.p.	Jednostka Organizacyjna	Lokalizacja urządzenia						Rodzaj czynnika	GWP	NAPEŁNIE NIE
			Producent urządzenia	Typ urządzenia	Nr fabryczny	Rok produkcji	Moc chłodnicza [kW]			kg
42	KGZ Przemysł Wschód	COZG	Darpin	PLANER P 071 HA -5	2317	2021		nd	R410A	7,0
43	KGZ Przemysł Wschód	COZG	AERMEC	Agregat wody lodowej	2103006202020001/1 obieg	2021		nd	R410A	14,50
44				Agregat wody lodowej	2103006202020001/2 obieg	2021		nd	R410A	14,50
45				Agregat wody lodowej	2103006202000001/1 obieg	2021		nd	R410A	14,50
46	KGZ Przemysł Wschód	COZG	AERMEC	Agregat wody lodowej	2103006202000001/2 obieg	2021		nd	R410A	14,50
47	Laboratorium Ruchowe	Sanok ul. Rymanowska	Mitsubishi	PUHY-350YJMA	7GFYD84YW06980	2014	40	R410A	2088	11,5
48	Laboratorium Ruchowe	Sanok ul. Rymanowska	Mitsubishi	PUHZ-ZRP140VKA	L77JP01S33U01989	2014	13,4	R410A	2088	5,0
49	Laboratorium Ruchowe	Sanok ul. Rymanowska 45H	Mitsubishi	PUHY-P250YJMA	UZW13613	2014	28	R410A	2088	8,0
50	Laboratorium Ruchowe	Sanok ul. Rymanowska 45H	Mitsubishi	PUHY-P250YJMA	UYW13595	2014	28	R410A	2088	8,0
51	PMG Strachocina	Agregat wody lodowej	Lennox Refac	EAC0351SM3HN	10040530ES03110311	2011	32	R410A	2088	bd
52	KGZ Zalesie	OZG Rogoźnica	MTA	TAEevo TECH 051	2200381106	2022	8	R410A	2088	2,35
53	KGZ Krasne	OZG Siedlecza I	Darpin	PASCWO40SB	16B1A1	2012	3,7	R407C	1774	1,8
54	KRniGZ Rzeszów	OZG Rzeszów 9 - instalacja osuszania	M.T.A. S.p.A (Włochy)	TAEevo TECH 101	2200368603	2021	14	R410A	2088	5,3