

## Część I

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup agregatów prądotwórczych”

#### **AGREGAT ZASILANY OLEJEM NAPĘDOWYM – 1 SZT.**

- agregat zasilany olejem napędowym.
- moc minimalna: 40 ÷ 60 kW.
- napięcie znamionowe: 400/230 V
- częstotliwość: 50 Hz
- rodzaj prądu: prąd przemienny, trójfazowy
- wymagany silnik napędowy: wysokoprężny do pracy ciągłej chłodzony cieczą,
- silnik i prądnica muszą posiadać system zabezpieczeń wyłączający agregat w przypadku przekroczenia parametrów pracy (niskie ciśnienie oleju silnika, wysoka temperatura płynu chłodzącego itd.) zapobiegający zniszczeniu agregatu w przypadku awarii.
- agregat musi posiadać licznik czasu pracy.
- wyposażony w tablicę sterującą umożliwiającą zdalne monitorowanie pracy agregatu
- akumulator rozruchowy musi być doładowywany z alternatora lub z ładowarki zasilanej z agregatu.
- pojemność zbiornika na paliwo minimum 200 L z kontrolą poziomu paliwa
- będzie wykorzystywane jako główne źródło zasilania w energię elektryczną,
- będzie pracował w zmiennych warunkach atmosferycznych, musi być w zabudowie szczelnej wodoodpornej, umożliwiającej zamknięcie na klucz.
- powinien być wyposażony w podgrzewanie układu chłodzenia bloku silnika przed rozruchem w warunkach zimowych.
- obudowę wyciszoną.
- wyposażenie panelu przyłączy musi zapewnić możliwość podłączenia zasilania odbiorników prądu (gniazda 400V/32A, jedno 400V/16A oraz cztery 230V/16A)
- gwarancja przynajmniej 24 miesiące od daty dostawy bez limitu godzin pracy.
- dostawca zapewni w ramach dostawy rozruch wstępny, serwisowanie i części zamienne eksploatacyjne na okres jednego roku licząc od uruchomienia zestawu na obiekcie.
- czas reakcji serwisu w okresie gwarancji poniżej 24 h
- dostawca przeprowadzi szkolenie z obsługi agregatu.
- agregat musi posiadać dokumentację w języku polskim:
  - deklaracja zgodności i oznaczenie znakiem CE
  - dokumentacja techniczno-ruchowa
  - instrukcja obsługi
  - katalog części zamiennych

KIEROWNIK  
Grupa Likwidacji Infrastruktury  
Gorlice  
Henryk Wietecha