

ORLEN Spółka Akcyjna - Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie

**Departament Zakupów**

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
tel. 22 106 44 61  
[marzena.grzywacz@pgnig.pl](mailto:marzena.grzywacz@pgnig.pl)

**Do Wykonawców**

Warszawa, dnia 18.10.2023 r.

Nasz znak: DZ.ZA.76-10.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. „**Modernizacja układów pomiarowych w PZO Kupno, SRP Hurko i SRP Lwowska w celu dostosowania do aktualnych strumieni gazu – zadanie w systemie pod klucz**”, numer postępowania: **NP/PGNG/23/1162/GE/DIS**.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając w imieniu Zamawiającego, ORLEN Spółki Akcyjnej informuję, że na podstawie § 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamówień obowiązującej w Zespole Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spółki Akcyjnej, poniżej udzielam odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1**

Jakie ciśnienia robocze są w układach pomiarowych OPZ Kupno, OPZ Hurko i OPZ Lwowska. Informacja ta pomoże w odpowiednim doborze gazomierzy.

**Wyjaśnienie 1**

Zamawiający informuje, że ciśnienia absolutne zarejestrowane przez przeliczniki gazu w okresie ostatniego roku kształtowały się następująco:

1. PZO Kupno:

- min 1326,7 kPaa
- max 2499,6 kPaa
- średnia 2017,8 kPaa

2. SRP Hurko:

- min 210,8 kPaa
- max 309,3 kPaa
- średnia 302,5 kPaa

3. SRP Lwowska:

- min 305,9 kPaa
- max 371,9 kPaa
- średnia 321,1 kPaa

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dobrane gazomierze muszą odpowiadać klasie ciśnieniowej dla jakiej zostały zaprojektowane poszczególne układy pomiarowe.